



СЧЕТЧИК СТД
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РЭ 4218-211-40637960-09

Содержание

1. Описание и работа.....	4
1.1. Назначение.....	4
1.2. Технические характеристики.....	6
1.3. Характеристики ВТД-Г.....	13
1.4. Характеристики СТД-Г.....	14
1.5. Комплектность СТД-Г.....	15
1.6. Устройство и работа.....	15
1.7. Маркировка и пломбирование.....	17
1.8. Упаковка.....	18
2. Использование по назначению.....	18
2.1. Эксплуатационные ограничения.....	18
2.2. Подготовка к использованию.....	18
2.3. Использование.....	21
3. Хранение.....	22
4. Транспортирование.....	22

Приложения

А – Пояснения к применению СТД-Г.....	23
Б – Карта заказа потребителя.....	25
В – Перечень преобразователей, рекомендуемых для счетчиков СТД-Г.....	26
Г – Спецификация каналов ввода, вывода сигналов ВТД-Г.....	30
Д – Вводимые и выводимые данные.....	34
Е – Правила ввода данных и команд с клавиатуры ВТД-Г, вывода на ЖКИ, принтер, ввода и вывода при использовании ПК.....	53
Ж – Нештатные ситуации.....	67

Руководство по эксплуатации содержит технические данные, описание устройства, принципа действия, а также сведения, необходимые для правильной эксплуатации счетчика СТД (мод. СТД-Г) (далее СТД-Г). В данном руководстве описываются функциональные возможности и характеристики СТД-Г, предназначенного для учета на источниках и у потребителей тепловой энергии с водой, паром, а также на узлах с природным и техническими газами.

Данное руководство по эксплуатации следует использовать для счетчика СТД (мод. СТД-Г) на базе вычислителя **ВТД-Г исполнения 47**, имеющего все характеристики по описанию типа СТД-Г (№ Г.р. 41550-09), однако отличающегося от предыдущих исполнений ВТД-Г (исполнения 42, 43, 45) значительно большими по объему архивами, наличием стека регистрации команд пуска и останова, наличием ряда диагностических параметров контроля нештатных ситуаций, а также возможностью установки встроенного дополнительного интерфейса RS-232 или RS-485. Руководство необходимо использовать совместно с соответствующими руководствами на преобразователи СТД-Г.

Счетчики СТД-Г внесены в Госреестр средств измерений РФ (№ Г.р. 41550-09), разработаны и изготавливаются ООО НПФ «ДИНФО» (e-mail: info@dinfonpf.ru , dinfo.npf@mail.ru).

Интернет-сайт ООО НПФ «ДИНФО»: <http://www.dinfonpf.ru>

Таблица 1

Список условных обозначений и единиц измерения основных параметров СТД-Г

Наименование	Условное обозначение	Единицы измерения
1. Плотность среды	R	т/м ³
2. Энтальпия воды, пара	h	кДж/кг (ккал/кг)
3. Энтальпия холодной воды	h_x	кДж/кг (ккал/кг)
4. Температура	T	°С
5. Давление	P	МПа
6. Объемный расход (перепад давления)	$Q (dP)$	м ³ /ч (КПа)
7. Объем в рабочих условиях	V_p	м ³
8. Массовый расход / масса	G / M	т/ч / т
9. Объемный расход / объем, приведенный к ст. усл.	Q_c / V_c	м ³ /ч / м ³
10. Тепловая мощность	N	ГДж/ч (Гкал/ч)
11. Тепловая энергия	W	ГДж (Гкал)
12. Массовый расход утечек / масса утечек	G_y / M_y	т/ч / т
13. Суммарный объемный расход / объем, приведенный к ст. усл.	Q_y / V_y	м ³ /ч / м ³
14. Номер системного такта обработки	i	
15. Длительность системного такта обработки	τ	с
16. Перерывы электропитания	ПП	час–мин–сек
17. Нештатные ситуации	НС	
18. Индекс для обозначения трубопровода: - подающего - обратного - дополнительного (техническая вода и т.п.) - холодной воды источника	m r p x	

1. Описание и работа

1.1. Назначение

Счетчик СТД-Г предназначен для измерения температуры, давления, массы (объема) и тепловой энергии (вода, пар) в закрытых и открытых системах теплоснабжения и объема, приведенного к стандартным условиям, в системах газоснабжения (всего до 3-х трубопроводов).

Область применения СТД-Г - коммерческие узлы учета и узлы технологического контроля у производителей и потребителей тепловой энергии, а также в системах газоснабжения.

Более подробные пояснения к применению СТД-Г приведены в приложении А.

Список наиболее употребляемых в тексте условных обозначений приведен в табл.1 (другие обозначения – по тексту).

Счетчик СТД-Г имеет следующий состав:

- вычислитель ВТД-Г;
- различные преобразователи расхода, перепада давления, давления, температуры;
- вспомогательное оборудование (адаптеры каналов связи, принтер и др.)

Вычислитель ВТД-Г является основным функциональным элементом СТД-Г.

Преобразователи, сертифицированные в составе СТД-Г, приведены в табл. 2.

В составе СТД-Г допускается использование различных сочетаний преобразователей, выбор которых определяется условиями эксплуатации узла учета и требованиями нормативных документов на эти преобразователи. Состав поставляемого СТД-Г определяется на основе карты заказа, приведенной в приложении Б, и фиксируется в паспорте СТД-Г (ПС 4218-211-40637960-09).

Рекомендуемый перечень и основные характеристики некоторых преобразователей СТД-Г приведены в приложении В.

Значения термодинамических характеристик воды, пара, газов вычисляются согласно Государственной системе стандартных справочных данных (ГСССД) в рабочих условиях по температуре и абсолютному давлению:

вода и конденсат – от 0 до 150 °С и от 0,1 до 2,0 МПа;

насыщенный пар (с учетом степени сухости) – от 100 до 300 °С и от 0,1 до 5,0 МПа;

перегретый пар – от 100 до 600 °С и от 0,1 до 30,0 МПа;

природный газ – от минус 23 до плюс 57 °С и от 0,1 до 12,0 МПа;

воздух – от минус 73 до плюс 127 °С и от 0,1 до 20,0 МПа;

кислород, азот, аргон, – от минус 73 до плюс 150 °С и от 0,1 до 10,0 МПа;

аммиак – от 10 до 150 °С и от 0,1 до 0,6 МПа.

Степень защиты ВТД-Г от воздействия воды и пыли IP54 по ГОСТ 14254-80. Для других преобразователей – в соответствии с НТД этих преобразователей.

Преобразователи СТД-Г, устанавливаемые во взрывоопасных помещениях, должны удовлетворять требованиям ПУЭ, а для соединения их с вычислителем ВТД-Г, устанавливаемым вне взрывоопасных помещений, необходимо использовать соответствующие барьеры защиты.

Вычислитель ВТД-Г без дополнительных средств защиты не предназначен для установки во взрывоопасном помещении.

Пример записи обозначения СТД-Г при его заказе и в комплектной документации:

Счетчик СТД-Г, ТУ 4218-011-40637960-09, состав каналов (f:xx,имп.:xx,l:xx,R:xx).

Таблица 2

Преобразователи, сертифицированные в составе СТД-Г

Преобразователи	Обозначения типов преобразователей
расхода:	
ультразвуковые	UFM 001, г.р. № 14315-00; UFM 005, г.р. № 16882-97; US 800, г.р. № 21142-06; ВЗЛЕТ-МР, г.р. № 28363-04; ПРАМЕР-510, г.р. № 24870-09; УРС 002, г.р. № 25342-07; УРЖ2КМ, г.р. № 23363-07
вихревые	ВЭПС, г.р. № 14646-05; ВЭПС-Т(И), г.р. № 16766-00; ВПС, г.р. № 19650-05; МЕТРАН-300ПР, г.р. № 16098-02; ДРГ.М, г.р. № 26256-06; ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200), г.р. № 38656-08; ИРВИС-К-300, г.р. № 30207-05; V-bar, г.р. № 14919-06; PhD, г.р. 14918-06; PROWIRL, г.р. № 15202-04; YEWFLO DY, г.р. № 17675-04
электромагнитные	МастерФлоу, г.р. № 31001-08; ПРЭМ, г.р. № 17858-06; ВЗЛЕТ-ЭР, г.р. № 20293-05; ВЗЛЕТ ЭМ, г.р. № 30333-05; ВЗЛЕТ ТЭР, г.р. № 39735-08; VA 2305М, г.р. № 20263-08; ЭМИР-ПРАМЕР-550, г.р. № 27104-08; ИПРЭ-7, г.р. № 20483-07
тахометрические	ВСТ, г.р. № 23647-07; ВСГд, г.р. № 23648-07; ВСХд, г.р. № 23649-07; ВСХНд, г.р. № 26164-03; ВСТН, г.р. № 26405-04; ВСКМ-90, г.р. № 32539-06; ОСВХ, ОСВУ, г.р. № 32538-06; ТЭМ, г.р. № 24357-08; ТМР, г.р. № 14920-06; СГ, г.р. № 14124-05; RVG, г.р. № 16422-07
сужающие устройства	Диафрагмы по ГОСТ 8.586.2-2005
перепада давления и давления	Сапфир 22М, г.р. № 11964-91; Сапфир 22МТ, г.р. № 15040-06; МТ100, г.р. № 13094-07; Метран-43, г.р. № 19763-05; Метран-49, г.р. № 19396-08; Метран-55, г.р. № 18375-08; Метран-100, г.р. № 22235-08; Метран-150, г.р. № 32854-09; Метран-350, г.р. № 25407-05; ЗОНД-10, г.р. № 15020-07; КРТ 5, г.р. № 20409-00; КРТ 9, г.р. № 24564-07; МИДА 13П, г.р. № 17636-06; ЕЖА, г.р. № 14495-00
температуры по ГОСТ Р 8.625-2006 (НСХ 50 М, 100 М, 50 П, 100 П, 500 П, Pt 100, Pt 500)	КТПТР 01, г.р. № 14638-05; КТПТР-04, -05, -05/1, г.р. № 39145-08; КТСП-Н, г.р. № 38878-08; КТСПР 001, г.р. № 13550-04; ТПТ-1, г.р. № 14640-05; ТПТ-2, 3, 4, 5, 6, г.р. № 15420-06; ТПТ-7, -8, -11, -12, -13, -14, -15, г.р. № 39144-08; ТПТ-17, 19, 21, 25Р, г.р. № 21603-06; ТСП-Н, г.р. № 38959-08; ТМТ-1, -2, -3, -4, -6), г.р. № 15422-06
температуры с унифицированным токовым сигналом	ТСПУ-1-3, г.р. № 18848-05; ТСМУ Метран-274, ТСПУ Метран-276, г.р. № 21968-06

Диапазоны измерений СТД-Г:

температуры воды	– от 0 до 150 °С;
температуры пара	– от 100 до 600 °С;
температуры газов	– от минус 50 до 150 °С;
разности температур для воды	– от 2 до 150 °С;
абсолютного давления воды	– от 0,1 до 2 МПа;
абсолютного давления пара	– от 0,1 до 30 МПа;
абсолютного давления газов	– от 0,1 до 10 МПа;
перепада давления	– от 0 до 1000 кПа;
объемного расхода	– от 0 до 999999 м ³ /ч;
массового расхода	– от 0 до 999999 т /ч;
массы	– от 0 до 99999999 т;
объема газов	– от 0 до 99999999 м ³ (тыс. м ³);
тепловой энергии	– от 0 до 99999999 ГДж (Гкал).
времени	– от 1 с (внутренний календарь)
частотного сигнала	– от 0,5 до 2000 Гц
импульсного сигнала	– от 10 ⁻⁴ до 60 Гц

1.2. Технические характеристики

1.2.1. Общие требования

СТД-Г соответствует требованиям технических условий ТУ 4218-011-40637960-09.

1.2.2. Основные параметры и характеристики

1.2.2.1. СТД-Г обеспечивает учет расхода, массы (объема), тепловой энергии на источниках и у потребителей в закрытых и открытых системах с водой, паром, учет расхода природного и технических газов в системах газоснабжения.

1.2.2.2. Требования по диапазону измерения расхода, условным диаметрам трубопроводов, схемам узлов учета, в том числе способам и местам установки преобразователей, составу и характеристикам преобразователей соответствуют нормативным документам (Правилам и ГОСТ 'ам) и ТУ конкретных преобразователей, включенных в состав СТД-Г.

1.2.2.3. Основным функциональным элементом СТД-Г, обеспечивающим обработку сигналов всех датчиков, вычисление расходов, масс (объемов), энергий, накопление архивов параметров, ведение календаря, учет времени перерывов питания, а также обработку нештатных ситуаций, является вычислитель ВТД-Г

1.2.2.3.1. Габаритные размеры ВТД-Г не более 120 × 130 × 57 мм.

1.2.2.3.2. Масса ВТД-Г не более 0,5 кг.

1.2.2.3.3. Мощность, потребляемая ВТД-Г при номинальном напряжении сетевого питания 220 В, не превышает 2,5 Вт (в режиме без подсветки индикатора - 1,5 Вт).

1.2.2.4. Вычислитель ВТД-Г обеспечивает:

1.2.2.4.1. Ввод данных настройки с помощью собственной клавиатуры или персонального компьютера (ПК);

1.2.2.4.2. Вывод данных на жидкокристаллический индикатор (ЖКИ), принтер и в ПК;

1.2.2.4.3. Обмен данными по интерфейсам RS-232, и дополнительно, по RS-485;

Спецификация каналов ВТД-Г в соответствии с приложением Г, спецификация данных – с приложением Д, а правила ввода / вывода данных – с приложением Е.

1.2.2.4.4. Накопление и хранение данных, восстановление данных и режима счета при возобновлении электропитания после обесточивания.

1.2.2.4.5. Ведение календаря и часов независимо от перерывов питания сети, отсутствие перевода часов на летнее/зимнее время по умолчанию (возможность перевода часов по заданию пользователя).

1.2.2.4.6. Ввод и преобразование токовых, частотных, импульсных сигналов и значений термосопротивления.

1.2.2.4.6.1. Токовый сигнал – это унифицированный сигнал преобразователей расхода, перепада давления, давления и температуры в диапазонах: (0 – 5, 0 – 20, 4 – 20) мА.

Вычислитель преобразует токовые сигналы в показания объемного расхода Q , м³/ч, перепада давления dP , кПа, давления P , МПа, температуры T , °С в соответствии с выражением:

$$F = (F_B - F_H) \cdot (S - S_H) / (S_B - S_H) + F_H \quad \text{в диапазоне } F_H - F_B, \quad (1)$$

где F – показания Q , dP , P или T ;

F_H , F_B – нижний и верхний пределы диапазона измерений Q , dP , P или T ;

S_H , S_B – нижний и верхний пределы сигналов преобразователей Q , dP , P или T , мА;

S – текущее значение сигналов преобразователей Q , dP , P или T , мА.

1.2.2.4.6.2. Частотный сигнал – это последовательность импульсов в диапазоне частот от 0,5 до 2000 Гц, с длительностью не менее 250 мкс, с амплитудой 4 – 6 В или с пассивным выходом типа «открытый коллектор».

Импульсный сигнал – это последовательность импульсов в диапазоне частот от 0,0001 до 60 Гц, с длительностью не менее 4 мс, с амплитудой 4 – 6 В или с пассивным выходом типа «сухой контакт» (или «открытый коллектор»).

Вычислитель преобразует частотный сигнал преобразователей расхода в показания текущего объемного расхода в соответствии с выражением:

$$Qi = k \cdot fi \quad \text{в диапазоне } Q_H - Q_B, \quad (2)$$

где k – масштабирующий коэффициент, м³/ч/Гц

($k = Q_{\max} / f_{\max}$, где $Q_{\max}$, $f_{\max}$ – максимальный расход и соответствующая ему частота из паспорта используемого расходомера);

fi – текущая частота сигнала преобразователя, Гц;

Q_H , Q_B – нижний и верхний пределы диапазона измерения расходомера, м³/ч.

У значительной части преобразователей расхода коэффициент k представлен в явном виде, т.е. с размерностью м³/ч/Гц.

В других преобразователях используется параметр ku – цена импульса с размерностью л/имп, м³/имп и обратная величина k^t и с размерностью имп/л.

Эти коэффициенты связаны соотношениями:

$$k \text{ (м}^3\text{/ч/Гц)} = 3,6 \quad ku \text{ (л/имп)} = 3,6 / k^t \text{ (имп/л)}.$$

Для преобразователей ВЭПС–Т, ВПС 3 используется следующее выражение для вычисления объемного расхода:

$$Qi = (k \cdot fi + B) \cdot [1 + Ct \cdot (Ti - 20)] \quad \text{в диапазоне } Q_H - Q_B,$$

где k – масштабирующий коэффициент, м³/ч/Гц ($k = A$ из паспорта на ВЭПС-Т, ВПС 3);
 B – аддитивный параметр, м³/ч (B из паспорта на ВЭПС-Т, ВПС 3);
 Ct – температурный коэффициент, 1/°C;
 Ti – текущая температура воды, °C.

Вычислитель преобразует импульсный сигнал преобразователей расхода в показания текущего объемного расхода в соответствии с выражением:

$$Qui = 3,6 \cdot ku / \theta_n \quad \text{в диапазоне } Q_H - Q_B, \quad (3)$$

где ku – вес импульса расходомера, л / имп;

θ_n – интервал времени между n и $n - 1$ импульсами, с.

Примечание:

Показания мгновенных значений (объемный и массовый расход, массовый расход утечек, тепловая мощность) для расходомеров с импульсным сигналом имеют справочный характер. Ориентировочная погрешность показаний Qui составляет $\pm (100 / \theta_n)\%$, где θ_n - измеренный интервал между импульсами, мс.

Если время ожидания следующего импульса θ_{n+1} становится больше предыдущего измеренного интервала между импульсами θ_n , то значение Qui уменьшается в соответствии с формулой (3) при подстановке интервала θ_{n+1} , равного измеренному времени ожидания следующего импульса.

Для улучшения динамических характеристик в счетчиках СТД-Г рекомендуется, по возможности, использование частотных каналов измерения объемного расхода, что определяется соответствующим выбором типов расходомеров с малыми значениями масштабирующего коэффициента k , веса импульса ku и большими значениями $k^0 u$.

1.2.2.4.6.3. Преобразование сигнала термопреобразователя сопротивления выполняется в соответствии с данными ГОСТ Р 8.625 – 2006.

1.2.2.5. В случае использования на трубопроводе до трех преобразователей перепада давления с целью расширения диапазона измерения формула (1) принимает вид:

$$F = \begin{cases} F_{3B}(S_3 - S_{3H}) / (S_{3B} - S_{3H}) & \text{в диапазоне } F_H - F_{3B} \\ F_{2B}(S_2 - S_{2H}) / (S_{2B} - S_{2H}) & \text{в диапазоне } F_{3B} - F_{2B} \\ F_{1B}(S_1 - S_{1H}) / (S_{1B} - S_{1H}) & \text{в диапазоне } F_{2B} - F_{1B} \end{cases} \quad (4)$$

где F – показания перепада давления, кПа;

F_{1B} , F_{2B} , F_{3B} – верхние пределы диапазона показаний первого, второго и третьего преобразователей перепада давления, кПа ($F_{1B} > F_{2B} > F_{3B}$);

S_{1B} , S_{2B} , S_{3B} – верхние пределы, S_{1H} , S_{2H} , S_{3H} – нижние пределы и S_1 , S_2 , S_3 – текущие значения сигналов от первого, второго и третьего преобразователей перепада давления, мА.

1.2.2.6. Вычислитель обеспечивает расчет следующих параметров:

1.2.2.6.1. Массового расхода для сужающих устройств (вода, пар):

$$G = 1,1107 \cdot 10^{-3} \cdot C \cdot E \cdot km \cdot kn \cdot e \cdot d^2 \cdot (R \cdot dP)^{0,5} \quad \text{в диапазоне } G_H - G_B, \quad (5)$$

Массового расхода для преобразователей объемного расхода:

$$G = Q \cdot R \quad \text{в диапазоне } G_H - G_B, \quad (6)$$

Объемного расхода, приведенного к стандартным условиям, для сужающих устройств (для газов):

$$Q_c = 10^3 \cdot G / R_c \quad \text{в диапазоне } Q_H - Q_B, \quad (7)$$

Объемного расхода, приведенного к стандартным условиям, для преобразователей объемного расхода (для газов):

$$Q_c = 2893,17 \cdot Q \cdot P / (T \cdot k_c) \quad \text{в диапазоне } Q_H - Q_B, \quad (8)$$

где G – массовый расход, т/ч;

Q – объемный расход в рабочих условиях, м³/ч;

Q_c – объемный расход, приведенный к стандартным условиям ($T_c = 293,15$ К;

$P_c = 0,101325$ МПа), м³/ч;

C, E, km, kn, e, kc – соответственно, коэффициент истечения, коэффициент скорости, поправочный коэффициент на шероховатость трубопровода, поправочный коэффициент на притупление кромки отверстия диафрагмы, коэффициент расширения, коэффициент сжимаемости газов согласно ГОСТ 8.586, ГОСТ 30319 и ГСССД;

d – диаметр отверстия диафрагмы, мм;

R – плотность теплоносителя в рабочих условиях, т/м³;

dP – перепад давления на сужающем устройстве, кПа;

R_c – плотность газа в стандартных условиях, кг/м³;

T – температура среды, К;

P – абсолютное давление среды, МПа (при использовании преобразователя избыточного давления ВТД-Г обеспечивает вычисление абсолютного давления в виде суммы избыточного и барометрического давлений, учитывается также поправка по давлению на высоту установки преобразователя давления относительно трубопровода);

G_H, G_B и Q_H, Q_B – нижний и верхний пределы номинального диапазона показаний соответственно массового (т/ч) и объемного (м³/ч) расхода.

Примечание:

Значение массового расхода G может быть скорректировано для закрытых систем теплоснабжения при расходомерах с токовым и частотным сигналом, установленных как на прямом, так и обратном трубопроводе, в случае задания коэффициента $k_y > 0$ (параметр k02 – см. табл. Д6, Д7). При этом, если вычисленные массовые расходы в прямом и обратном трубопроводе G_m, G_r удовлетворяют выражению:

$$|(G_m - G_r) / G_{cp}| < k_y, \quad \text{где } G_{cp} = 0,5 \cdot (G_m + G_r),$$

то ВТД-Г принимает значения массовых расходов, равными: $G_m = G_r = G_{cp}$. Если условие не выполняется, то вычисленные значения G_m, G_r остаются неизменными.

1.2.2.6.2. Вычисление массы M , т и объема V , м³ теплоносителя по любому трубопроводу, включенному в состав потребителя, после пуска на счет (для объемных расходомеров с токовым и частотным выходным сигналом):

$$J = k_B \cdot \sum_i Li \quad (9)$$

где J – показания массы M , т (объема V , м³) воды, пара или объема V , м³ газов (V_p , м³ – в рабочих условиях; V_c , м³ – приведенного к стандартным условиям) за отчетный интервал;

i – номер такта обработки ($i = 1, 2, \dots, n$ – любое целое число);

Li – показания массового (Gi) или объемного (Qi) расхода, вычисленные по формулам (5) – (8) на i -ом такте обработки.

k_B – коэффициент нормирования ($k_B = t / 3600$, где t – период обработки сигналов преобразователей, с);

Для преобразователей расхода с импульсным выходным сигналом:

Масса воды (пара) M , т:

$$M = 10^{-3} \cdot k_u \cdot \sum_i ni \cdot Ri \quad (10)$$

Объем газа, приведенный к стандартным условиям V_c , м³:

$$V_c = 2,89317 \cdot k_u \cdot \sum_i ni \cdot Pi / (Ti \cdot kci) \quad (11)$$

где Ri , Pi , Ti , kci – то же, что и в формулах (5) – (8), вычисленное на i -ом такте обработки;

k_u – вес импульса расходомеров, л/имп;

ni – количество зафиксированных импульсов от расходомера на i -ом такте обработки.

1.2.2.6.3. Вычисление тепловой энергии W , ГДж (Гкал) на узлах учета:

Тип “1”:

$$W = k_p \cdot \sum_i [Gm \cdot (hm - hx) - Gr \cdot (hr - hx)] \quad (12)$$

Тип “2”:

$$W = k_p \cdot \sum_i [Gm \cdot (hm - hr) + Gs \cdot (hr - hx)] \quad (13)$$

Тип “3”:

$$W = k_p \cdot \sum_i [Gr \cdot (hm - hr) + Gs \cdot (hm - hx)] \quad (14)$$

Тип “7” (узел учета газов):

$$W = k_p \cdot \sum_i \left[\sum_m Qcmti \cdot Ctm_i \right], \quad (15)$$

где $Qcmti$, Ctm_i – соответственно приведенный объемный расход (м³/ч) и удельная теплота сгорания (ГДж/м³) по трубопроводу m в i -ый момент времени.

Примечания:

В формулах (12) – (15) используются обозначения:

$k_p = 10^{-3} \cdot \tau / 3600$ – масштабирующий коэффициент;

$\sum_i$ – суммирование по i -ым тактам обработки;

$\sum_m$ – суммирование по m подающим трубопроводам.

1. Для узлов учета, тип “1”, “2”, “3” ВТД-Г рассчитывает тепловую мощность Ni по выражениям (12) – (14), из которых исключается множитель $\tau/3600$ и знак $\sum_i$.

Мощность Nri , гДж/ч для узла учета природного газа вычисляется по выражению:

$$Nri = \sum_m Q_{cmi} \cdot C_{tmi},$$

где Q_{cmi} , C_{tmi} – то же, что и в (15).

2. Вычисление тепловой энергии для узлов учета, в которых используются расходомеры с импульсным выходным сигналом, выполняется по формулам (12) – (15), где значения массового (приведенного объемного) расхода заменяются на значения массы (приведенного объема), накопленные для соответствующих трубопроводов по формуле (10) за системный такт обработки, а также исключаются множители $k_B = \tau / 3600$.
3. Для узлов учета, тип “1”, “2”, “3”, энтальпия холодной воды источника может вычисляться на основе значений температуры холодной воды, введенных пользователем по правилам табл. Д.16 (см. параметр 020). Назначение состава узла учета производится в соответствии с приложением Д, табл. табл. Д.6, Д.7.
4. В ВТД-Г можно задать учет объема газов в тыс. м³ – см. табл. Д.6 (по умолчанию объем газа учитывается в м³).

1.2.2.6.4. Вычисление массового расхода утечек G_y , т/ч и массы утечек M_y , т:

$$G_y = \sum_m G_m - \sum_r G_r \quad (16)$$

$$M_y = k_B \cdot \sum_i G_{yi} \quad (17)$$

Выражения (16), (17) вычисляются при наличии расходомеров на всех назначенных трубопроводах узла учета. Если это условие не выполняется, то $G_y = 0$, а накопление M_y не производится.

Выражение (17) для расходомеров с импульсным выходным сигналом имеет вид:

$$M_{yu} = 10^{-3} \cdot \left[\sum_{m,i} n_m \cdot k_{um} \cdot R_{mi} - \sum_{r,i} n_r \cdot k_{ur} \cdot R_{ri} \right]$$

где n_m , n_r – количество импульсов, зафиксированных ВТД-Г для m -го подающего и r -го обратного расходомера;

k_{um} , k_{ur} – цена импульса для m -го подающего и r -го обратного расходомера;

R_{mi} , R_{ri} – плотность воды для m -го и r -го трубопровода на i -ом такте обработки.

Примечание: Для узла учета газа вместо расчета массы утечек выполняется расчет суммарного объема потребленного газа, приведенного к стандартным условиям, по всем назначенным трубопроводам этого узла учета.

1.2.2.6.5. На время перерывов питания (ПП) вычислитель ВТД-Г прекращает счет объема, массы и энергии. Правила запроса и вывода данных приведены в приложениях Д, Е. Если в течение календарных суток питание ВТД-Г отсутствовало, вычислитель подставит символ “–” для архивных параметров за эти сутки.

ВТД-Г хранит в архиве суммарные помесечные посуточные и значения длительности ПП.

1.2.2.6.6. В случае обнаружения нештатных ситуаций (НС) вычислитель ВТД-Г:

- прекращает счет при аппаратных неисправностях самого вычислителя;
- накапливает время работы в НС за месяц и сутки;
- формирует архив кодов обнаруженных НС за месяц, сутки, час;
- формирует архив среднечасовых и среднесуточных значений P , T на основе их измеренных значений (таким образом, этот архив формируется независимо от наличия или отсутствия НС по измерениям P , T).

1.2.2.6.7. В режиме эксплуатации вычислитель представляет результаты преобразования каждого входного сигнала в 3 видах:

- измеренное значение;
- текущее значение;
- значение, принятое для вычислений.

Измеренное значение – это результат преобразования сигнала каждого преобразователя без диагностики штатных ситуаций и без учета поправок.

Текущее значение – это измеренное значение, преобразованное с учетом поправок на соответствующий преобразователь давления и температуры, и путем выбора показания перепада давления (одного из трех измерений в соответствии с п. 1.2.2.5).

Значение, принятое для вычислений, подставляется в формулы для вычисления массы (объема) и энергии. Это значение определяется на основании измеренного и текущего значений посредством диагностики штатных ситуаций (см. приложение Ж, табл. Ж.2).

Примечание: ВТД-Г допускает установку преобразователей избыточного или абсолютного давления среды. Расчетные формулы показаний давления для различных вариантов установленных преобразователей приведены в табл. 3.

Таблица 3

Типы преобразователей и формулы расчета давления

Используемый тип преобразователя давления	Формула для вычисления давления
абсолютного давления	$P = P_u + bP \ (Pa\delta = 0)$
избыточного давления	$P = P_u + Pa\delta + bP$
нет преобразователя	$P^* = P\delta$

Примечание: В табл. 3 приняты следующие обозначения: P – текущее абсолютное давление, P_u – измеренное (избыточное или абсолютное) давление, $Pa\delta$ – договорное барометрическое давление, $P\delta$ – договорное абсолютное давление, P^* – абсолютное давление, принятое для вычислений.

1.2.2.6.8. На время коррекции нуля преобразователей перепада давления, объемного расхода, давления, температуры с токовым выходным сигналом ВТД-Г обеспечивает учет массы (объема) и тепловой энергии по значениям выходных сигналов указанных преобразователей на момент начала коррекции. По истечении 10 мин после начала коррекции и при отсутствии ввода команды завершения коррекции нуля ВТД-Г автоматически переходит на режим счета по договору на корректируемые преобразователи. После ввода команды завершения коррекции ВТД-Г переходит в штатный режим счета.

Показания ВТД-Г по каналам коррекции удобно наблюдать в параметрах j53 – j57 (см. табл. табл. Д.3, Д.4).

Коррекция выполняется после задания значений перепада давления, давления, расхода (кПа, МПа, м³/ч), равных нулю, и значения температуры (°С), равного нижнему пределу измерения, и считается успешной при минимизации отклонений соответствующих показаний ВТД-Г от заданных значений dP , P , Q , T .

1.3. Характеристики ВТД-Г

1.3.1. Пределы погрешности:

- абсолютной по температуре воды и газов (класс 1 / класс 2)..... $\pm 0,09/\pm 0,07$ °С;
- абсолютной по температуре пара $\pm 0,25$ °С;
- относительной по объемному расходу, перепаду давления, давлению и температуре F (при токовом выходном сигнале преобразователей):
..... $\pm [0,1 + 0,01((F_B - F_H) / (F - F_H) - 1)]\%$;
- относительной по объемному расходу при частотном выходном сигнале преобразователей $\pm 0,05\%$;
- относительной по массовому расходу и массе воды..... $\pm 0,1\%$;
- относительной по массовому расходу и массе пара..... $\pm 0,2\%$;
- относительной по приведенному объему газа..... $\pm 0,2\%$;
- относительной по тепловой энергии воды..... $\pm 0,2\%$;
- относительной по тепловой энергии пара..... $\pm 0,3\%$;
- измерение количества импульсов, соответствующих объему (массе), выполняется с точностью до одного импульса на интервале измерений.

1.3.2. Время установления показаний по пп. 1.2.2.4.6 – 1.2.2.6.4 для измерений токовых сигналов и температуры не более 4 с, частотных сигналов – не более $4 \cdot (n + 1)$ с (n – число назначенных каналов измерения), импульсных сигналов – не более 4 с после выделения интервала между импульсами.

1.3.3. Время установления рабочего режима не превышает 5 мин.

1.3.4. Вычислитель устойчив по погрешности измерений к воздействию синусоидальных вибраций высокой частоты от 10 до 55 Гц с амплитудой 0,15 мм.

1.3.5. Электрическая изоляция выдерживает в течение 1 мин действие испытательного напряжения 1500 В между входными и выходными цепями относительно силовой цепи при нормальных условиях.

1.3.6. Сопротивление электрической изоляции цепей по п.1.3.8 между собой не менее:

- 50 МОм – в нормальных условиях;
- 5 МОм – при температуре 50 ± 5 °С и относительной влажности до 95 %.

1.3.7. ВТД-Г в транспортной таре выдерживает воздействие:

- температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С;
- относительной влажности (95 ± 3) % при температуре 35°С.

ВТД-Г в транспортной таре прочен к воздействию ударных нагрузок со значением пикового ударного ускорения 30 м / с^2 , длительностью ударного импульса от 2 до 16 мс, числом ударов 100 ± 10 , действующих в направлении, обозначенном на таре манипуляционным знаком N11.

1.3.8. Средняя наработка на отказ ВТД-Г не менее 80000 ч в условиях п.1.3.1 и температуре окружающего воздуха $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$.

1.3.9. Средний срок службы ВТД-Г не менее 12 лет.

1.3.10. Межповерочный интервал ВТД-Г – 4 года.

1.3.11. ВТД-Г обеспечивает свои технические характеристики по п.1.3.1 при следующих условиях эксплуатации:

- напряжение питания от 180 до 250 В;
- частота питающей сети (50 ± 2) Гц;
- температура окружающего воздуха от 5 до 50 $^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха до 95% при температуре до 35 $^\circ\text{C}$;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
- механические вибрации частотой (10-55) Гц и амплитудой смещения до 0,15 мм;
- переменное (частотой 50 Гц) магнитное поле напряженностью не более 400 а/м.

1.3.12. Степень защиты ВТД-Г от воздействия воды и пыли IP54 по ГОСТ 14254-80.

Вид климатического исполнения ВТД-Г – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69

По устойчивости к воздействию атмосферного давления ВТД-Г относится к группе Р1 по ГОСТ 12997-84.

По защищенности от воздействия окружающей среды, исполнение обыкновенное по ГОСТ 12997-84.

По эксплуатационной законченности ВТД-Г относится к изделиям 3-го порядка по ГОСТ 12997-84.

По устойчивости к воздействию вибраций ВТД-Г относится к группе №1 по ГОСТ 12997-84.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха – группа В4 по ГОСТ 12997-84.

1.4. Характеристики СТД-Г

1.4.1. Пределы относительной погрешности по измерениям:

- тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения при использовании преобразователей объемного расхода с пределами относительной погрешности измерений $\pm(1 - 2)\%$ и комплектов термопреобразователей при разности температур в подающем и обратном трубопроводе не менее 2 $^\circ\text{C}$ соответствуют требованиям для теплосчетчиков класса С или В по ГОСТ Р 51649-2000 и фиксируются в паспорте счетчика СТД;
- тепловой энергии в паровых системах теплоснабжения $\pm 4\%$;

1.4.2. Пределы относительной погрешности по измерениям:

- массы (объема) воды..... $\pm 2\%$;
- массы пара..... $\pm 3\%$;
- приведенного к стандартным условиям объема газов в соответствии с ПР 50.2.019-2006;

1.4.3. Пределы относительной погрешности по каналам измерения перепада давления, давления, температуры (токовый сигнал), по каналам объема (импульсный сигнал):

$\pm$ [относительная погрешность преобразователя + погрешность преобразования вычислителя].

1.4.4. Пределы абсолютной погрешности измерений температуры воды и газов при применении термопреобразователей класса А..... $\pm (0,2 + 0,002 |t|)$, $^\circ\text{C}$;

1.4.5. Пределы абсолютной погрешности измерений температуры воды и газов при применении термопреобразователей класса В..... $\pm (0,3 + 0,005 |t|)$, $^\circ\text{C}$;

1.4.6. Пределы абсолютной погрешности измерений температуры пара..... $\pm (0,6 + 0,004 |t|)$, $^\circ\text{C}$;

1.4.7. Пределы относительной погрешности измерения текущего времени, времени накопления массы, объема и энергии..... $\pm 0,01\%$.

1.4.8. Время выхода на рабочий режим СТД-Г для отдельных преобразователей СТД-Г устанавливается в ТУ на соответствующие преобразователи.

1.4.9. СТД-Г по электробезопасности и электромагнитной совместимости соответствует требованиям ГОСТ Р 51649-2000, ГОСТ Р 51522-99.

1.4.10. Уровень радиопомех, создаваемых при работе, соответствует требованиям ГОСТ 23511-79.

1.4.11. Средний срок службы СТД-Г – 12 лет при условии учета требований ТУ на соответствующие преобразователи.

1.4.12. Межповерочный интервал СТД-Г – 4 года.

1.4.13. Дополнительные технические характеристики отдельных преобразователей СТД-Г устанавливаются в нормативной документации на эти преобразователи.

1.5. Комплектность СТД-Г

1.5.1. Комплект поставки СТД-Г должен соответствовать табл.4

Таблица 4

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Вычислитель ВТД-Г	РИТБ.400720.003	1	Состав в соответствии с картой заказа
Руководство по эксплуатации	РЭ 4218-211-40637960-09	1	
Паспорт	ПС 4218-211-40637960-09	1	
Методика поверки	МП 4218-011-40637960-09	1	1 экземпляр на поставку
Документация на преобразователи		1 комплект	

Примечание: в комплект так же входит ЗИП в составе 4 планок, 4 шурупов и внешних разъемов, в количестве, соответствующем установленным на корпусе вычислителя.

1.6. Устройство и работа


Преобразователи СТД-Г выполнены в отдельных корпусах и устанавливаются, как правило, непосредственно на узле учета.

Вычислитель ВТД-Г может устанавливаться как непосредственно на узле учета, так и в других помещениях при обеспечении линий связи приборов в соответствии с требованиями настоящего документа.

Устройство и работа отдельных преобразователей СТД-Г описана в документации на эти преобразователи. Ниже приведено описание устройства и работы основного блока счетчика СТД-Г – вычислителя ВТД-Г.

1.6.1. Устройство ВТД-Г

Корпус ВТД-Г состоит из крышки и основания, которые соединяются между собой винтами. Один из винтов пломбируется изготовителем, а другой – пользователем ВТД-Г. Внешний вид ВТД-Г представлен на рис. 1. Крепление ВТД-Г на стену или под щит возможно с помощью дополнительных планок, поставляемых в ЗИП'е. Крепеж планок к ВТД-Г выполняется с помощью четырех шурупов, ввинчиваемых в четыре отверстия тыльной стороны основания. Разметка крепления представлена на рис. 2. К корпусу прикреплены разъемы, назначение которых указано на рис. 3. Внутри корпуса закреплена печатная плата, пьезоэлектрический звонок и индикатор (ЖКИ).



- 1 – место пломбы изготовителя ВТД-Г
- 2 – место пломбы организации, разрешающей пуск
- 3 – место указания серийного номера ВТД-Г

Рисунок 1 – Внешний вид вычислителя ВТД-Г

1.6.2. Работа ВТД-Г

Структурная схема ВТД-Г представлена на рис. 3.

Работа ВТД-Г осуществляется под управлением процессора ПР на основе алгоритмов, запрограммированных в постоянной памяти. В энергонезависимой памяти хранятся введенные параметры, характеризующие конкретный узел учета: вид среды, конфигурация узла учета, наличие тех или иных преобразователей и их параметры.

Введенные и вычисленные ВТД-Г параметры базы данных могут быть выведены с помощью клавиатуры КЛ на ЖКИ, принтер и в ПК.

В ВТД-Г используется ЖКИ (2 строки по 16 символов) с подсветкой, которая включается при нажатии любой клавиши и автоматически выключается через 1 мин после последнего нажатия клавиши.

С помощью интерфейса ИТФ ВТД-Г обеспечивает вывод информации на принтер, накопительный пульт, обмен информацией с ПК.

Питание электронной части ВТД-Г осуществляется от встроенного в него источника питания ИП.





Рисунок 2 – Разметка для крепления ВТД-Г



ПР – процессор;
 КЛ – клавиатура;
 ЖКИ – жидкокристаллический индикатор;
 ИП – источник питания;
 ВВ – ввод сигналов преобразователей;
 ИТФ – интерфейсы;

ХР1.1, ХР1.2, ХР3, Х5 – разъемы, с помощью которых подключаются:

ХР1.1, ХР1.2 – внешние устройства для обмена данными с ВТД-Г по RS-232 (возможен обмен данными по RS-485 через разъем ХР1.2 по заказу);

ХР3 – преобразователи объемного расхода, температуры, давления;

Х5 – питание 220 В, 50 Гц.

Рисунок 3 – Структурная схема ВТД-Г

1.7. Маркировка и пломбирование

1.7.1. На лицевой панели нанесены:

- знак утверждения типа;
- условное обозначение – СТД;
- надписи СДЕЛАНО В РОССИИ, НПФ “ДИНФО”.

1.7.2. На нижней стороне корпуса ВТД-Г указан заводской номер СТД-Г (ВТД-Г).

1.7.3. Маркировка наносится в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

1.7.4. На транспортной таре в соответствии с ГОСТ 14192-77 нанесены основные, дополнительные, информационные надписи и манипуляционные знаки N1; N3; N11.

1.7.5. Маркировка выполнена по чертежам предприятия-изготовителя и сохраняется в течение транспортирования и срока хранения.

1.7.6. Пломбирование ВТД-Г

1.7.6.1. Заполняют пластичным материалом углубление одного крепежного винта и ставят оттиск печати. Место установки пломбы указано на рис. 1.

1.7.6.2. Пломбирование разъемов ВТД-Г

На месте установки ВТД-Г рекомендуется нанести пломбировочную наклейку, соединив ответную часть разъема и корпус вычислителя.

1.8. Упаковка

1.8.1. Упаковка преобразователей СТД-Г производится по чертежам предприятия - изготовителя.

1.8.2. Упаковка преобразователей СТД-Г производится в закрытых, вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 40°C и относительной влажности до 80 % при отсутствии в окружающем воздухе агрессивных газов.

1.8.3. Перед упаковыванием преобразователи СТД-Г подвергаются временной консервации по ГОСТ 9.014-79, группа изделий III. Вариант временной защиты ВЗ-15, вариант внутренней упаковки ВУ-5.

1.8.4. Масса преобразователей СТД-Г в упаковке в соответствии с ТУ на преобразователи. Масса ВТД-Г в упаковке не более 1,0 кг.

1.8.5. Срок хранения без переконсервации 1 год.

2. Использование по назначению

2.1. Эксплуатационные ограничения

Сборка, монтаж и разборка СТД-Г, в том числе и отдельных устройств должна производиться только при выключенном напряжении питания. Запрещается отключать/подключать кабели ВТД-Г при включенном внешнем устройстве.

Последовательность подключения к сети 220 В: ВТД-Г, преобразователи (блоки питания), другие внешние устройства (принтеры, компьютеры, модемы и т.п.)

Порядок выключения: другие внешние устройства, преобразователи, ВТД-Г.

2.2. Подготовка к использованию

Преобразователи СТД-Г подготавливаются к использованию на основании соответствующих руководств по эксплуатации.

2.2.1. Указание мер безопасности

2.2.1.1. По способу защиты от поражения электрическим током СТД-Г изготавливаются класса 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2.1.2. Настройку, ремонт и эксплуатацию счетчиков СТД-Г могут производить лица, допущенные в установленном порядке к работе с электроустановками напряжением до 1000 В. При этом должны соблюдаться "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей".

2.2.1.3. При распайке кабелей ВТД-Г, ремонте внешних устройств кабели должны быть отсоединены от ВТД-Г.

2.2.1.4. При испытаниях преобразователей должны соблюдаться требования безопасности по ГОСТ 12.3.019-80, а при испытаниях на изоляцию и сопротивление изоляции – ГОСТ 12997-84.

2.2.2. Порядок установки

2.2.2.1. Распаковка ВТД-Г

2.2.2.1.1. В зимнее время вскрывать транспортную тару можно только после выдержки в течение 24 часов в отапливаемом помещении.

2.2.2.1.2. При вскрытии тары необходимо руководствоваться надписями, указанными на ней, и соблюдать осторожность во избежание нанесения повреждений изделию.

2.2.2.1.3. После вскрытия упаковки необходимо проверить комплектность.

2.2.2.2. Выбор места для установки

2.2.2.2.1. Вычислитель следует устанавливать в закрытых отапливаемых производственных помещениях.

Оптимальные условия окружающей среды:

- температура (23 ± 5) °С;
- относительная влажность (60 ± 5) %;
- вибрация 10-55 Гц, амплитуда, не более 0,15 мм;
- сильные электромагнитные поля практически отсутствуют;
- отсутствие в воздухе паров кислот, щелочей, примесей агрессивных газов.

2.2.2.3. Монтаж и подключение

2.2.2.3.1. Монтаж ВТД-Г производится на / под щит или непосредственно на стене.

Перед монтажом следует достать из ЗИП'а элементы крепления: 4 крепежных планки с шурупами. После этого в соответствии с разметкой, приведенной на рис.2, закрепляют ВТД-Г. Рекомендуемая высота 1,4 - 1,6 м от пола.

2.2.2.3.2. Затем следует достать из ЗИП'а разъемы и распаять их в соответствии с приложением Г. После этого рекомендуется промаркировать эти разъемы в соответствии с маркировкой, указанной на нижней стороне корпуса ВТД-Г.

2.2.2.3.3. Перед подключением различных преобразователей к ВТД-Г целесообразно убедиться в их исправности, особенно после транспортировки, хранения или при включении на счет в новом отопительном сезоне.

Не допускайте ошибочного подключения преобразователей, в том числе и полярности их включения. Подключайте разъемы в точном соответствии с их маркировкой. При проведении сварочных работ в районе узла учета, особенно при некачественном заземлении, необходимо отключение разъемов ВТД-Г от преобразователей.

2.2.2.3.4. Линии связи с преобразователями и внешними устройствами должны быть выполнены экранированными кабелями или экранированы с помощью металлических труб или шлангов. При этом экранированные линии не должны содержать силовых цепей переменного тока. Экраны линий связи должны быть заземлены по радиальной схеме на общую точку (клемму) в месте установки ВТД-Г. Допускается использовать линии связи с преобразователями без экранов при длине линий не более 20 м и практическом отсутствии внешних помех в месте установки ВТД-Г (например, на объектах социальной сферы, жилых домах и т.п.) Контакт заземления в вилке питания ВТД-Г подключается к общей точке заземления в месте установки ВТД-Г по радиальной схеме. Корпуса преобразователей заземляются по месту их установки и не должны быть электрически соединены с линиями связи и их экранами. Блоки питания, используемые

для внешних устройств ВТД-Г, должны иметь экран между обмоткой 220 В и выходными обмотками, а также гальваническую развязку между собой.

2.2.2.3.5. Параметры входных цепей от термопреобразователей сопротивления

Подключение термопреобразователей сопротивления (ТС) должно осуществляться четырехпроводной линией связи: два токовых провода, два потенциальных (см. приложение Г). Рекомендуется использовать ТС с четырьмя контактами внешних подключений (два для подключения токовых проводников, два – потенциальных). При использовании ТС с двумя или тремя выходными контактами, перед подключением к ним проводников линии связи, последние должны быть предварительно попарно перевиты и облужены (в варианте трехконтактного выхода ТС – одна пара). Сопротивление проводников линии связи при наибольшем значении измеряемой температуры в трубопроводе должно быть не более 100 Ом.

Справочная информация: сопротивление медного провода длиной 1 км и сечением 0,2; 0,35; 0,75; 1 мм², равно 90; 50; 23; 18 Ом соответственно.

2.2.2.3.6. Подключение преобразователей с токовым выходным сигналом должно осуществляться экранированными линиями связи. Электрическое сопротивление линии связи не должно превышать значений, оговоренных в ТУ на преобразователи с учетом входного сопротивления ВТД-Г, равного 79,6 Ом.

Линии связи с преобразователями должны быть гальванически отделены от корпуса и заземления преобразователей и используемых блоков питания. Допустимая длина линии связи до 4 км.

2.2.2.3.7. Подключение преобразователей расхода с частотным или импульсным выходным сигналом (напряжение, открытый коллектор, геркон, оптрон) должно осуществляться по экранированной двухпроводной линии связи длиной не более 300 м. При монтаже должно быть исключено влияние промышленных помех на линии связи.

2.2.2.3.8. Для усиления защиты от несанкционированного изменения параметров при эксплуатации разъем ХРЗ ВТД-Г целесообразно пломбировать (или сделать недоступным пользователю), а также установить перемычку запрета останова счета в соответствии с табл. Г.1.

2.2.2.3.9. Подключение к сети переменного тока 220 В, 50 Гц выполняется с помощью сетевого шнура.

Внимание: Ошибочное подключение фазы 220 В на общую точку ВТД-Г может привести к выходу из строя ВТД-Г.

2.2.2.3.10. Входные каналы ВТД-Г имеют защитные цепи от воздействия напряжения до 36 В по частотным (импульсным), токовым каналам и до 15 В по каналам температуры и интерфейсу RS-232.

Ситуации, при которых не гарантируется работоспособность ВТД-Г и возможен выход его из строя:

- появление между любым входом ВТД-Г и общей точкой (заземлением) напряжения более 36 В (15 В для линий связи температурных каналов и RS-232);
- проведение сварочных работ на месте установки ВТД-Г при некачественном заземлении;
- подключение к ВТД-Г неисправных преобразователей, блоков питания и т.п.;
- отсутствие на узле учета громоотводов, разрядников и соответствующей защиты линий связи ВТД-Г с преобразователями;
- электрический контакт линий связи, в т. ч. и их экранов с трубопроводами, корпусами преобразователей и т.п.

2.3. Использование

2.3.1. При эксплуатации ВТД-Г необходимо руководствоваться ПТЭ и ПТБ, ПУЭ, настоящим руководством по эксплуатации.

2.3.2. В процессе эксплуатации ВТД-Г подвергается периодически внешнему осмотру, при котором проверяют:

- надежность заземления;
- отсутствие обрывов и повреждений изоляции внешних соединительных линий;
- надежность присоединения кабелей;
- прочность крепления ВТД-Г;
- отсутствие механических повреждений ВТД-Г;
- состояние разъемных соединений;
- опломбирование ВТД-Г.

2.3.3. После установки на месте эксплуатации к ВТД-Г следует подключить внешние цепи (с учетом конкретного применения) и электропитание согласно п. 2.2. После этого разъемы должны быть опломбированы.

2.3.4. После подсоединения всех устройств и преобразователей к ВТД-Г сначала включают питание ВТД-Г, а затем внешних устройств.

ВТД-Г не имеет собственного выключателя сети и допускает непосредственное включение вилки в сетевую розетку. Аппаратные и программные средства ВТД-Г обеспечивают устойчивую работу (предотвращение зависания) при резких колебаниях (включениях, выключениях) сетевого напряжения в пределах от 180 до 280 В. При длительной эксплуатации полная работоспособность ВТД-Г обеспечивается при изменении сетевого напряжения в пределах от 180 до 250 В. ВТД-Г отключается при сетевом напряжении ниже 180 В ("перерыв питания").

После включения питания вычислитель выполняет автотестирование и через интервал времени не более 10 с готов к работе. ВТД-Г распознает вариант включения (первый раз или после перерыва питания) и выводит начальное состояние на ЖКИ при первом включении, а при повторных включениях на ЖКИ отображается ранее назначенный параметр.

Далее ВТД-Г готов к продолжению работы в штатном режиме.

2.3.5. Ввод данных с клавиатуры выполняется согласно приложениям Д, Е.

2.3.6. Пуск счета, останов счета и сброс данных узла учета выполняется согласно п. 2 приложения Е.

2.3.7. Вывод данных вычислителя ВТД-Г на ЖКИ, принтер и в ПК выполняется в соответствии с приложениями Д, Е.

2.3.8. Диагностика нештатных ситуаций (НС)

2.3.8.1. При обнаружении НС вычислитель выводит символ '!' на ЖКИ.

2.3.8.2. Нештатные ситуации ВТД-Г выявляются системой диагностики. Наличие НС по трубопроводу не является основанием для прекращения счета или запрета пуска. Перечень НС приведен в приложении Ж.

2.3.9. Устранение НС

2.3.9.1. В случае аппаратных неисправностей вычислителя рекомендуется обратиться на предприятие - изготовитель или сервисный центр по обслуживанию ВТД-Г.

В случае НС подключения внешних устройств необходимо проанализировать правильность их подключения и используемые программные средства связи.

2.3.9.2. При обнаружении НС с кодами 1 ÷ 15 по каналам учета следует проанализировать режим использования и работоспособность соответствующих датчиков и устранить, при необходимости, неисправности.

3. Хранение

3.1. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69.

3.2. Воздух в помещении не должен содержать пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

4. Транспортирование

4.1. Транспортирование ВТД-Г в упаковке для транспортирования допускается производить транспортным средством с обеспечением защиты от дождя и снега, в том числе: автомобильным, железнодорожным, речным, морским и воздушным видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими на данном виде транспорта.

4.2. Вид отправки при железнодорожных перевозках – мелкая малотоннажная.

4.3. Транспортирование ВТД-Г допускается пакетами.

4.4. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям хранения 5 (для морских перевозок – условиям хранения 3) по ГОСТ 15150-69.

Приложение А

Пояснения к применению СТД-Г

Счетчики СТД-Г могут быть изготовлены на базе вычислителей ВТД-Г следующих исполнений: 42, 43, 45, 47. Каждый вычислитель ВТД-Г имеет идентификационные признаки, записанные в параметре 000 производителем ВТД-Г. Спецификация параметра 000 приведена ниже:

И	И	П	П	Н	Н	Н	Н
---	---	---	---	---	---	---	---

где ИИ – номер исполнения ВТД-Г;

ПП – номер версии программного обеспечения (для данного исполнения ВТД-Г);

НННН – серийный номер ВТД-Г (СТД-Г).

Функциональные возможности ВТД-Г исполнения 47:

1. Обслуживание узлов учета тепловой энергии с водой, паром, а также узлов учета с природным и техническими газами (до 3-х узлов учета).
2. Обслуживание до 3-х трубопроводов (каналов учета), на каждом из которых может быть установлен объемный (массовый) расходомер или преобразователь перепада давления, преобразователь давления и термопреобразователь (на трубопроводе №1 может быть установлено до 3-х преобразователей перепада давления).
3. Для преобразователей объемного (массового) расхода, перепада давления, давления, температуры с токовым выходным сигналом обеспечивается измерение в диапазонах: 0 - 5, 0 - 20, 4 - 20 мА.
4. Обеспечивается измерение сигналов термопреобразователей с градуировками: 50 М, 100 М, 50 П, 100 П, Pt 100 (по заказу – 500 П, Pt 500).

Состав возможных для эксплуатации каналов измерений фиксируется в паспорте ПС 4218-211-40637960-09.

Примечание: функциональные возможности ВТД-Г исполнений 42, 43, 45 приведены в РЭ 4218-211-40637960-09 (редакция 04.10) и размещены на сайте www.dinfont.ru.

Для любого трубопровода может быть назначена любая среда (носитель) учета: вода, насыщенный или перегретый пар, природный или технические газы (список сред см. табл. Д.14). Схема учета в системах водяного и парового (с возвратом конденсата) теплоснабжения представлена на рис. А.1. Схема учета в системах парового снабжения (без возврата конденсата) и в системах учета газов (до трех узлов учета при использовании одного ВТД-Г) представлена на рис. А.2.




Рис. А.1 - Схема учета в водяных и паровых системах теплоснабжения




Рис. А.2 - Схема учета в паровых системах теплоснабжения и в системах учета газов

В системах тепловодоснабжения учет тепловой энергии может выполняться в схемах с расходомерами, установленными как на подающем, так и обратном трубопроводе, а также с одним – на подающем или с одним – на обратном трубопроводе. При установке обоих расходомеров будет регистрироваться не только масса протекшей по каждому трубопроводу воды, но и утечка воды в виде разности между подаваемой и возвращаемой массы.

В обоснованных случаях учет может выполняться без установки преобразователей давления и температуры (например, учет массы холодной воды и т.п.) В этом случае необходимо ввести договорные значения давления и температуры, которые будут использоваться в формулах расчета массы и энергии.

В частном случае, каналы измерения давления и температуры могут использоваться для технологического контроля (например, при измерении давления не только на входе, но и на выходе тепловой установки или при необходимости измерения температуры наружного воздуха).

Приложение Б

Карта заказа потребителя Кхххх

Заказчик:

Объект внедрения:

Характеристики трубопроводов учета и преобразователей:

Параметры	Трубопровод учета №		
	1	2	3
1. Тип преобразователя перепада давления (количество: 1, 2, 3)			
2. Тип преобразователя объемного расхода (выходной сигнал: токовый – I ; частотный – F ; импульсный – $\frac{1}{\Delta t}$)			
3. Тип термопреобразователя (градуировки 50 М, 100 М, 50 П, 100 П, Pt 100 – по умолчанию; градуировки Pt 500, 500 П – по заказу)			
4. Тип преобразователя давления			

Вспомогательное оборудование и услуги:

5. Дополнительный встроенный интерфейс	RS-232, RS-485, нет
6. Модем с кабелем связи	да, нет, количество:
7. Адаптер RS-232/RS-485:	
- для подключения вычислителя	да, нет, количество:
- для подключения компьютера	да, нет, количество:
8. Адаптер APX	да, нет, количество:
9. Адаптер АПС (GPRS-связь)	да, нет, количество:
10. Адаптер РИ (расширитель интерфейса)	да, нет, количество:
11. Стенд поверки	да, нет, количество:

Подпись

ФИО

Телефон

Примечание: Номер карты заказа Кхххх соответствует заводскому номеру СТД-Г и устанавливается производителем.

Приложение В

Перечень преобразователей, рекомендуемых для счетчиков СТД-Г

1. Преобразователи температуры

1.1. При разности температур не менее 20 °С в рабочих условиях между горячей водой в подающем и обратном трубопроводе, а также при учете расхода пара, газов можно использовать преобразователи градуировок 50 М, 100 М, 50 П, 100 П, 500 П, Pt100, Pt500, выпускаемые в соответствии с требованиями ГОСТ 8.625-2006.

1.2. На узлах учета тепловой энергии воды при разности температур в пределах от 2 до 20 °С в рабочих условиях необходимо использовать преобразователи 100 П, 500 П, Pt 100, Pt 500 с поправками или парные преобразователи .

1.3. При необходимости, возможно использование термопреобразователей с токовым выходным сигналом на узлах учета пара, газов.

2. Преобразователи перепада давления и давления

Допускается использование любых преобразователей (например, типа ЗОНД-10, Сапфир, Метран, КРТ, МТ100Р и т.п.) с учетом требований эксплуатационной документации на эти преобразователи. Блоки питания преобразователей должны иметь гальваническую развязку по каналам выходного напряжения.

3. Преобразователи объемного расхода

3.1. Ультразвуковые

- 3.1.1. UFM 001, г.р. № 14315-00, ОАО “Завод электроники и механики” (г. Чебоксары)
Диаметр условного прохода от 50 до 1000 мм
Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) от 30 до 100
Погрешность измерений расхода $\pm 2\%$
- 3.1.2. UFM 005, г.р. № 16882-97, ЗАО “Центрприбор” (г. Москва)
Диаметр условного прохода от 15 до 200 мм
Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) до 70
Погрешность измерений расхода при $Q_{max}/Q_{min} = 25 \pm 1\%$
- 3.1.3. US 800, г.р. № 21142-06, ООО “Эй-Си-Электроникс” (г. Чебоксары)
Диаметр условного прохода от 15 до 1800 мм
Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) до 30
Погрешность измерений расхода $\pm 2\%$
- 3.1.4. ВЗЛЕТ-МР, г.р. № 28363-04, ЗАО “Взлет” (г. С.-Петербург)
Диаметр условного прохода от 10 до 4200 мм
Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) до 30 (150)
Погрешность измерений расхода $\pm 1\%$ ($\pm 2\%$)
- 3.1.5. ПРАМЕР-510, г.р. № 24870-09, ООО ПКО “Лайтон” (г. Самара), ЗАО “Промсервис” (г. Димитровград), ООО “Самарская электроакустическая лаборатория” (г. Самара)
Диаметр условного прохода от 25 до 2000 мм
Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) до 100
Погрешность измерений расхода $\pm 1,5\%$

3.1.6 УРС 002, г.р. № 25342-07, ф “Альбатрос инжиниринг РУС” (г. Москва)

Диаметр условного прохода от 50 до 2000 мм

Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) до 50

Погрешность измерений расхода $\pm 2\%$

3.1.7. УРЖ2КМ, г.р. № 23363-07, ЗАО “ТЕСС-Инжиниринг” (г. Чебоксары)

Диаметр условного прохода от 15 до 1800 мм

Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) до 40

Погрешность измерений расхода $\pm 1,5\%$

3.2. Вихревые

3.2.1. ВЭПС, г.р. № 14646-05, ЗАО “Промсервис” (г. Димитровград)

Диаметр условного прохода от 20 до 300 мм

Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) до 25

Погрешность измерений расхода $\pm 1,5\%$

3.2.2. ВЭПС-Т(И), г.р. № 16766-00, ЗАО НПО “Промприбор” (г. Калуга)

Диаметр условного прохода от 20 до 200 мм

Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) до 25

Погрешность измерений расхода $\pm 1\%$

3.2.3. ВПС, г.р. № 19650-05, ЗАО НПО “Промприбор” (г. Калуга)

Диаметр условного прохода от 20 до 200 мм

Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) до 100

Погрешность измерений расхода $\pm 1\%$

3.2.4. МЕТРАН-300ПР, г.р. № 16098-07, ЗАО ПГ “Метран” (г. Челябинск)

Диаметр условного прохода от 25 до 200 мм

Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) 25

Погрешность измерений расхода $\pm 1\%$ ($\pm 2\%$)

3.2.5. ЭМИС–ВИХРЬ 200 (ЭМ-200), г.р. № 38656-08 (жидкости, газы, пар), ЗАО «ЭМИС» (г. Челябинск)

Диаметр условного прохода от 15 до 300 мм

Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) 40

Погрешность измерений расхода $\pm 0,5\%$

3.2.6. V-bar, г.р. № 14919-06 (до 260 °C); PhD, г.р. 14918 (до 400 °C), фирма “EMCO” (США):

Диаметр условного прохода от 75 до 2000 мм (V-bar), от 25 до 300 (PhD)

Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) до 50

Погрешность измерений расхода $\pm 1\%$

3.2.7. PROWIRL, г.р. № 15202-04, ф “Endress-Hauser GmbH+Co” (Германия)

Диаметр условного прохода от 15 до 300 мм

Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) до 50

Погрешность измерений расхода для воды $\pm 0,75\%$

Погрешность измерений расхода для газа, пара $\pm 1\%$

3.2.8. YEW FLO DY, г.р. 17675-04, “Yokogawa Electric” (Япония)

Диаметр условного прохода от 15 до 300 мм

Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) до 25

Погрешность измерений расхода $\pm 1\%$

3.2.9. ДРГ.М, г.р. № 26256-06, ОАО ИПФ “Сибнефтеавтоматика”, г. Тюмень

Диаметр условного прохода от 50 до 200 мм

Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) до 80

Погрешность измерений расхода $\pm 1,5\%$

3.3. Электромагнитные

3.3.1. МастерФлоу, г.р. № 31001-08, ОАО НПО “Промприбор”, г. Калуга; ООО “Конвент”, г. Москва

Диаметр условного прохода от 15 до 200 мм

Динамический диапазон ($Q_{\max}/Q_{\min}$) до 500

Погрешность измерений расхода $\pm 2\%$;

3.3.2. ПРЭМ, г.р. № 17858-06, ЗАО “Теплоком” (г. С.- Петербург)

Диаметр условного прохода от 15 до 150 мм

Динамический диапазон ($Q_{\max}/Q_{\min}$) до 500

Погрешность измерений расхода $\pm 2\%$

3.3.3. ВЗЛЕТ ЭР, г.р. № 20293-05, ЗАО “Взлет” (г. С.- Петербург)

Диаметр условного прохода от 10 до 200 мм

Динамический диапазон ($Q_{\max}/Q_{\min}$) до 250

Погрешность измерений расхода $\pm 1\%$ ($\pm 2\%$)

3.3.4. ВЗЛЕТ ЭМ, г.р. № 30333-05, ЗАО “Взлет” (г. С.- Петербург)

Динамический диапазон ($Q_{\max}/Q_{\min}$) до 80 (до 500)

Погрешность измерений расхода $\pm 1\%$ ($\pm 2\%$)

3.3.5. ВЗЛЕТ ТЭР, г.р. № 39738-08, ЗАО “Взлет” (г. С.- Петербург)

Диаметр условного прохода от 8 до 300 мм

Динамический диапазон ($Q_{\max}/Q_{\min}$) до 200

Погрешность измерений расхода $\pm 2\%$

3.3.6. VA2305M, г.р. № 20263-08, АО “ASWEGA” (г. Таллинн)

Диаметр условного прохода от 15 до 300 мм

Динамический диапазон ($Q_{\max}/Q_{\min}$) до 1000

Погрешность измерений расхода $\pm 1\%$ ($\pm 2\%$)

3.3.7. ЭМИР-ПРАМЕР-550, г.р. № 27104-08, ЗАО “Промсервис” (г. Димитровград),

ООО ПКО “ПРАМЕР” (г. Самара)

Диаметр условного прохода от 15 до 150 мм

Динамический диапазон ($Q_{\max}/Q_{\min}$) до 100

Погрешность измерений расхода $\pm 1\%$, ($\pm 2\%$)

3.3.8. ИПРЭ-7, г.р. № 20483-07, ОАО “Арзамасский приборостроительный завод”

Диаметр условного прохода от 10 до 200 мм

Динамический диапазон ($Q_{\max}/Q_{\min}$) до 200

Погрешность измерений расхода $\pm 1\%$;

3.4. Тахометрические

3.4.1. ВСТ, г.р. № 23647-07; ВСГд, г.р. № 23648-07; ВСХд, г.р. № 23649-07, ВСХНд, г.р. № 26164-03, ВСТН, г.р. № 26405-04, ЗАО “Тепловодомер” (г. Мытищи, Московская обл.)

Диаметр условного прохода от 15 до 250 мм

Динамический диапазон ($Q_{\max}/Q_{\min}$) от 25 до 40

Погрешность измерений расхода $\pm 2\%$

3.4.2. ВСКМ-90, г.р. № 32539-06, ООО “ПК Прибор” (г. Москва)

Диаметр условного прохода от 15 до 50 мм

Динамический диапазон ($Q_{\max}/Q_{\min}$) до 25

Погрешность измерений расхода $\pm 2\%$

3.4.3. ОСВХ и ОСВУ, г.р. № 32538-06, ООО “ПК Прибор” (г. Москва)

Диаметр условного прохода от 15 до 40 мм

Динамический диапазон ($Q_{\max}/Q_{\min}$) до 25

Погрешность измерений расхода $\pm 2\%$

3.4.4. ТЭМ, г.р. № 24357-08, ЗАО "ТЭМ" (г. С.-Петербург)

Диаметр условного прохода от 15 до 50 мм

Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) до 20Погрешность измерений расхода $\pm 2\%$

3.4.5 ТМР, г.р. № 14920-06, фирма "EMCO" (США)

Диаметр условного прохода от 75 до 2000 мм

Погрешность измерений расхода $\pm 1,5\%$

3.4.6 СГ, г.р. № 14124-05 (газ), ОАО «Арзамасский приборостроительный завод» (г. Арзамас)

Диаметр условного прохода от 50 до 200 мм

Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) до 10 (20)

Погрешность измерений расхода

при $Q_{max}/Q_{min} = 5 \pm 1\%$;при $Q_{max}/Q_{min} = 10 \pm 2\%$;при $Q_{max}/Q_{min} = 20 \pm 4\%$

3.4.7 RVG, г.р. № 16422-07 (газ), ООО "ЭЛЬСТЕР Газэлектроника"

Диаметр условного прохода от 40 до 100 мм

Динамический диапазон (Q_{max}/Q_{min}) до 20 (100)Погрешность измерений расхода $\pm 1\%$ ($\pm 2\%$)


Приложение Г

Спецификация каналов ввода, вывода ВТД-Г


1. Подключение преобразователей к ВТД-Г

Условные контакты (1, 2, 3, 4) разъемов ВТД-Г (см. табл. Г.1) должны соединяться с преобразователями сигналов по следующим схемам:


для преобразователей сопротивления T/R



для преобразователей П с токовым, частотным, импульсным выходным сигналом



для преобразователей П с частотным или импульсным сигналом повышенной амплитуды (например, UFM-001)






Принципиальные схемы входных измерительных каналов ВТД-Г

Для токовых каналов:

Для термопреобразователей:

Для частотных и импульсных каналов:



Примечание:

I – источник тока; R_t – термосопротивление; $I+$, $I-$ – токовые линии термопреобразователей; $U+$, $U-$ – потенциальные линии термопреобразователей; f – источник частотного / импульсного сигнала типа "открытый коллектор", "сухой контакт" (в случае, если используется выходной сигнал в виде источника напряжения f , то его амплитуда, соответствующая высокому уровню, должна быть в пределах $4 \div 6$ В, а соответствующая низкому уровню – в пределах $0 \div 1$ В), БП – блок питания преобразователя с токовым выходным сигналом.

2. Состав и подключение каналов преобразования различных исполнений ВТД-Г

Состав и подключение каналов преобразования ВТД-Г приведены в таблице Г.1.

Таблица Г.1

Канал преобразования	1	2	3	4
	Контакты разъема ХРЗ			
$Q1 (f, \text{—} \hat{e}u \text{—})$		1	16	
$Q2 (f, \text{—} \hat{e}u \text{—})$		2	17	
$Q3 (f, \text{—} \hat{e}u \text{—})$		3	18	
$P1$		10	25	
$P2$		11	26	
$P3$		12	27	
$Q11 (I)$		13	28	
$Q12 (I)$		14	29	
$Q13 (I)$		15	30	
$Q2 (I)$		41	42	
$Q3 (I)$		43	44	
$T1$	33	6	21	37
$T2$	34	7	22	38
$T3$	35	8	23	39
Запрет останова счета		31	32	

Примечания:

1. Наличие каналов и тип сигналов преобразования ВТД-Г соответствует карте заказа потребителя и фиксируется в паспорте СТД-Г.
2. Рекомендуется подключать экраны сигналов СТД-Г к общей точке, организованной в месте установки ВТД-Г.
3. Для аппаратного запрета останова счета необходимо соединить контакты 31 и 32 ответной части разъема ХРЗ (при этом также запрещено несанкционированное изменение параметров конфигурации ВТД-Г).
4. В табл. Г.1 указаны контакты для подключения термопреобразователей сопротивления по четырехпроводной схеме. Подключение термопреобразователей с токовым выходным сигналом обеспечивается с помощью условных контактов 2, 3.

3. Спецификация интерфейса

3.1. Два интерфейса ВТД-Г обеспечивают параллельный обмен данными по двум независимым каналам связи.

По интерфейсу №1 (RS-232) и по интерфейсу №2 (RS-232 или RS-485) к ВТД-Г может быть подключено любое устройство, имеющее возможность принимать или пере-

давать сообщения посредством данного интерфейса (например, принтер, адаптер АРХ, компьютер, модем). Тип внешних устройств для интерфейсов №1, 2 задается вводом признаков в параметрах 006, 032 вычислителя соответственно.

3.2. Физический уровень обмена данными:

3.2.1. Режим обмена - последовательный асинхронный.

3.2.2. Формат посылки - один стартовый, восемь информационных и один стоповый бит.

3.2.3. Скорость обмена - 2400, 4800, 9600, 19200 бод. Скорость обмена задается вводом признака в параметрах 006, 032 вычислителя.

3.2.4. Интерфейс подключения внешних устройств по умолчанию – СТЫК С2 (RS-232).

Интерфейс СТЫК С2 выполнен по ГОСТ 18145-81.

3.2.5. Подключение внешнего устройства по RS-232 производится согласно табл. Г.2.

3.2.5.1. Подключение внешнего устройства типа модема: допускается подключать модем, имеющий общепринятый набор АТ-команд (например, Cinterion MC52i).

ВТД-Г поддерживает обмен данными при модемной связи по коммутируемой телефонной линии, а так же по GSM - и GPRS - каналам.

3.2.5.2. Настройка принтера для связи с ВТД-Г по RS-232:

- скорость передачи: 9600 бод;
- количество информационных бит: 8;
- паритет четности: нет;
- стоповый бит: 1.

3.2.6. Порядок обмена данными:

- полудуплексный – при подключении внешнего устройства типа ПК или модема;
- симплексный – при подключении внешнего устройства типа принтера.

3.2.7. Обмен сообщениями между ВТД-Г и внешним устройством осуществляется байтовыми блоками переменной длины. Протокол обмена данными и пакет программ для связи с вычислителем размещены на сайте ООО НПФ «ДИНФО» www.dinonpf.ru.

Таблица Г.2

Подключение внешних устройств к разъемам ХР1.1, ХР1.2 вычислителя ВТД-Г

ВТД-Г, контакт разъема (сигнал)	ПК, контакт разъема (вилка 9 контактов)	ВТД-Г, контакт разъема	Модем, контакт разъема (розетка 9 контактов)
5 (SG)	5	5	5
3 (TxD)	2	3	3
2 (RxD)	3	2	2
7 (RTS)	8	7	7
8 (CTS)	7	8	8
4 (DTR)	6	4	4
6 (DSR)	4	6	6
ВТД-Г, контакт разъема	Принтер Epson LX300+II, контакт разъема (розетка 25 контактов)	ВТД-Г, контакт разъема	Модем, контакт разъема (розетка 25 контактов)
5	7	5	7
3	3	3	2
6	20	2	3
		7	4
		8	5
		4	20
		6	6

Примечания:

1. Если разъем ХР1.2 предназначен для интерфейса RS-485, то «+» двухпроводной линии RS-485 подключается к контактам 8, 9, а «—» - к контактам 6, 7 разъема ХР1.2.
2. Для подключения модема можно применять типовой модемный кабель.
3. Для подключения ПК можно применять типовой нуль-модемный кабель.

4. Подключение остальных внешних цепей ВТД-Г

- 4.1. Подключение цепей сетевого питания производится через гермоввод.
- 4.2. Нумерация контактов разъемов DB-9 и DB-44 приведена на корпусах этих разъемов.
- 4.3. Для подключения к ВТД-Г устройств через интерфейс RS-485 можно использовать как встроенный интерфейс RS-485 (устанавливается по заказу), так и адаптеры RS-232/RS-485, поставляемые отдельно.
- 4.4. Для подключения к ВТД-Г устройств через интерфейс Ethernet используются адаптеры, поставляемые отдельно.
- 4.5. Независимый доступ к данным ВТД-Г для нескольких пользователей по трем коммуникационным каналам (через RS-232, Ethernet, модемы и т. д.) обеспечивается с помощью адаптера РИ (расширитель интерфейсов), поставляемого по дополнительному заказу.

Приложение Д

Вводимые и выводимые данные

1. Назначение, формат вводимых и выводимых данных

Вычислитель ВТД-Г предоставляет оператору возможности гибкой настройки параметров различных узлов учета (тип узла учета, состав и параметры каналов измерения), а также вывода текущих и отчетных данных.

Настройка и вывод данных СТД-Г выполняются с помощью клавиатуры вычислителя или ПК и процедур ввода/вывода, описанных в приложениях Д, Е. Устройствами вывода являются ЖКИ, принтер, накопительный пульт и ПК.

Основной формой представления числовой информации является десятичная система счисления. Значения параметров, которые не были введены в ВТД-Г пользователем, представляются на ЖКИ в виде дефиса "-". При вычислениях дефис и число 0 эквивалентны. Используется также ряд дополнительных символов и букв для mnemonicического представления при выводе информации, например: символ '!' при обнаружении нештатных ситуаций, сообщение "**Непр**" для сообщения о пультовых нарушениях.

Информация о каждом параметре ВТД-Г состоит из нескольких частей (полей), представленных на ЖКИ (см. табл. Д.1).

Таблица Д.1

Представление информации на индикаторе

Поле кода				Поле мнемоники				Поле интервалов и НС							
1	2			5											16
17	18	Поле значений						25	Поле единиц измерения					Поле режима	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p

Во все поля индикатора может отображаться информация.

В поле кода и поле значения можно вводить данные при изменении или запросе параметров базы данных вычислителя.

Форматы запроса и вывода параметров представлены в табл. табл. Д.2 ÷ Д.15.

Значение параметра в десятичном представлении занимает до девяти разрядов, включая разделитель целой и дробной части десятичных чисел. Значения вводимых параметров могут быть представлены также в форме с десятичным порядком. Разделителем значения мантиссы и значения порядка является символ "Е". Значение мантиссы может содержать целую и дробную части, которые разделяются символом "." Значение порядка может быть только целым числом. Значения мантиссы и порядка могут быть как положительными, так и отрицательными. При вводе/выводе отрицательных значений используется символ "-", для положительных значений символ знака не требуется.

Значения выводимых параметров всегда представляются в форме без десятичного порядка и подвергаются метрологическому форматированию.

Идентификация пультовых нарушений (т.е. некорректных действий оператора при вводе данных с клавиатуры) описана в табл. Е.5.

Идентификация нештатных ситуаций описана в приложении Ж.

2. Состав вводимых и выводимых параметров

2.1. Перечень вводимых и выводимых параметров

Перечень, коды, наименование, обозначение единиц физических величин, диапазон изменения вводимых и выводимых параметров представлены:

- по общесистемному каналу "0" – в табл. табл. Д.2, Д.3;
- по каналам учета (в случае их использования) – в табл. табл. Д.4, Д.5;
- по узлам учета (в случае их использования) – в табл. табл. Д.6, Д.7.

2.2. Вводимые параметры

2.2.1. Классификация вводимых параметров

Вводимые параметры подразделяются на условно-постоянные и корректируемые.

Значения условно-постоянных параметров вводятся в ВТД-Г с клавиатуры до момента пуска и не изменяются в процессе эксплуатации без останова счета.

Значения корректируемых параметров можно изменять в процессе эксплуатации.

Состав и условия коррекции данных параметров представлены в табл. Д.16.

Последовательность ввода параметров:

- для всех каналов (трубопроводов) учета, в соответствии с табл. табл. Д.4, Д.5;
- для всех узлов учета, в соответствии с табл. табл. Д.6, Д.7;
- для общесистемного канала "0", в соответствии с табл. табл. Д.2, Д.3, причем ввод параметра 008 («Пуск счета») выполняется после ввода всех обязательных параметров настройки и проверки измерений по всем используемым каналам и узлам учета.

2.2.2. Необходимость ввода значений параметров

определяется в соответствии с табл. табл. Д.3, Д.5, Д.7. Правильное функционирование ВТД-Г обеспечивается только при достаточном составе и корректности вводимых параметров по используемым каналам и узлам учета.

2.3. Выводимые параметры

2.3.1. Классификация выводимых параметров

Значения всех параметров ВТД-Г, представленных в табл. табл. Д.2, Д.4, Д.6, разрешено выводить на ЖКИ, ПК, и частично, в соответствии с п.1.2 приложения Е, на принтер.

Выводимые параметры подразделяются на:

- параметры настройки, значения которых введены пользователем;
- мгновенные значения: температура, давление, расход (перепад давления), мощность, НС;
- тотальные значения: объем, масса, энергия, календарь и время суток;
- архивные значения: среднечасовые и среднесуточные давление, температура; объем, масса, энергия за часы, сутки, месяцы; время ПП и время работы при различных НС за сутки, месяцы; признаки НС на часе, сутках, месяце; время начала и завершения ПП и НС; дата и время последних 10 пусков и остановов счета.

2.3.2. Обеспечение вывода значений параметров

Вывод мгновенных значений параметров обеспечивается только после ввода значений признаков соответствующих преобразователей.

Вывод тотальных и архивных значений параметров обеспечивается после начала накопления на интервале запроса по соответствующему узлу учета. Итоговые результаты могут быть получены сразу после завершения интервала запроса и далее – в пределах объема хранимых архивов.

Обеспечение вывода значений конкретных параметров выполняется согласно табл. табл. Д.3, Д.5, Д.7 (графа "Комментарии").

2.3.3. Алгоритмы вычисления значений выводимых параметров

Мгновенные и тотальные значения параметров вычисляются ВТД-Г после назначения параметров преобразователей (для тотальных значений необходимо также выполнить пуск на счет).

При превышении тотальных значений: массы – 10^9 т, объема – 10^9 м³, тепловой энергии – 10^9 ГДж, соответствующее значение параметра сбрасывается и накопление продолжается со значения, равного $F \cdot 10^9$, где F – накопленная величина на момент сброса.

Архивные значения среднечасовых и среднесуточных давлений и температур вычисляются как среднеарифметическое мгновенных значений, непосредственно измеренных преобразователями (j56, j57), за расчетный час (j41, j44), сутки (j40, j43).

Архивные значения массы, объема, энергии, времени ПП и НС вычисляются ВТД-Г, как суммы соответствующих параметров за час, сутки, месяц.

2.3.4. Глубина архивов

Почасовой архив содержит данные за последние 124 суток.

Посуточный архив содержит данные за последние 365 суток.

Помесячный архив содержит данные за последние 120 месяцев.

Архив времени начала и завершения перерывов питания содержит 200 записей.

Архив времени начала и завершения нештатных ситуаций содержит 510 записей.

Получение архивов времени начала и завершения перерывов питания и нештатных ситуаций возможно с помощью программы DinfoConnect, а также при наличии пользовательского ПО, разработанного в соответствии с протоколом обмена для ВТД-Г.

Таблица Д.2

Перечень вводимых и выводимых общесистемных параметров

Код	Наименование	Обозначение	Единицы измерения	Диапазон изменения
000	Код изготовителя СТД-Г	НСТД		
001	Текущая дата (число, месяц, год)	Дата		
002	Время суток (час, минута, секунда)	Врем		
003	Режим работы, единицы измерения энергии	Реж		
005	Команда копирования	Копи		
006	Тип внешнего устройства и параметры связи интерфейса №1	RS		
007	Команда вывода данных на печать через интерфейс №1	Запр		
008	Пуск счета	Счет		
009	Останов счета	Стоп		
010	Сброс архивов и тотальных параметров	Чист		
011	Контроль нуля преобразователей с токовым выходным сигналом	Кон0		
012	Время перерывов электропитания: за месяцы за отчетный период за сутки	ППм	час-мин-сек	
013		ППп	час-мин-сек	
014		ППс	час-мин-сек	

Продолжение таблицы Д.2

Код	Наименование	Обозначение	Единицы измерения	Диапазон изменения
015	Текущие нештатные ситуации	НС		
018	Даты перевода часов на летнее и зимнее время (число – месяц)	Л/З	д м	00 - 31 00 - 12
019	Среднесуточная договорная температура холодной воды	Тхс	°С	0 – 30
020	Договорная температура холодной воды	Тхд	°С	0 – 30
022	Среднесуточное договорное барометрическое давление	Рас	МПа	0; 0,09–0,11
023	Договорное барометрическое давление	Рад	МПа	0; 0,09–0,11
025 026	Первая и вторая части телефонного номера для SMS - сообщений через интерфейс №1	Тел1 Тел2		
027	Сохранение или восстановление параметров конфигурации	Сохр		1 или 0
028	Разрешение коррекции параметров	КрПр		0, 1, 2, 3
032	Тип внешнего устройства и параметры связи интерфейса №2	RS2		
033	Команда вывода данных на печать через интерфейс №2	Зап2		
034 035	Первая и вторая части телефонного номера для SMS - сообщений через интерфейс №2	Тл21 Тл22		

Таблица Д.3

Использование общесистемных параметров

Код	Комментарии
000	Предназначен для идентификации СТД-Г (ВТД-Г), возможен только вывод. Данный параметр содержит следующую информацию: - в позициях 1, 2 указан номер исполнения ВТД-Г; - в позициях 3, 4 указан номер версии программного обеспечения; - в позициях 5 – 8 указан заводской серийный номер СТД-Г (ВТД-Г)
001 002	Предназначены для ввода/вывода текущих даты и времени ВТД-Г. Спецификация приведена в табл. Д.8.
003	Предназначен для задания режима работы вычислителя, а также единиц измерения тепловой энергии. Ввод обязателен. Спецификация приведена в табл. Д.9.
005	Предназначен для копирования параметров настройки одного трубопровода (источник данных) на другие (приемники данных). Например, ввод строки “213” означает, что копируются данные с трубопровода №2 на трубопроводы №1, 3.
006	Предназначен для указания типа внешнего устройства и параметров связи интерфейса №1. Спецификация приведена в табл. Д.10.
007	Предназначен для вывода текстовых отчетов через интерфейс №1 по запросу с клавиатуры ВТД-Г на принтер или в ПК (с помощью программы FormManager). Формат запроса приведен в табл. Д.11, а вид распечаток – в п.1.2 приложения Е.
008 009 010	Предназначены соответственно для пуска счета, останова счета и обнуления архивных данных и тотальных значений. Спецификация приведена в табл. Д.12. Выполнение команды 009 (останов счета) возможно только при отсутствии соединения контактов 31 и 32 разъема ХРЗ. Правильное выполнение команд пуска, останова и сброса данных, а также защита от несанкционированного останова и очистки данных см. в п.2 приложения Е.
011	Предназначен для начала и завершения контроля нуля преобразователей перепада давления, объемного расхода, давления, температуры с токовым выходным сигналом. Спецификация приведена в табл. Д.13. Алгоритм работы ВТД-Г в режиме коррекции нуля приведен в п. 1.2.2.6.8. Контроль нуля преобразователей возможен не более двух раз в сутки.
012 013 014	Архивные значения длительности перерывов питания (ПП) за месяц, отчетный период, сутки. Спецификация запроса согласно табл. Д.8
015	Предназначен для вывода кодов текущих НС. Коды НС выводятся в соответствии с приложением Ж (табл. Ж.2). Диагностика НС выполняется в соответствии с условиями, изложенными в табл. Ж.2. Для просмотра текущих НС следует после набора кода параметра 015 нажать клавишу «ВВОД» и далее последовательно нажимать клавишу «ВЫВОД». Тогда, при наличии текущих НС, код НС отображается в поле значений, а номер канала учета (трубопровода), на котором обнаружена данная НС – в поле интервалов и НС (в формате «KN», где N = 1 ... 3). Если пользователя интересует НС по определенному каналу учета, то после нажатия «ВВОД» нужно набрать номер необходимого канала и продолжить просмотр, нажимая клавишу «ВЫВОД».

Продолжение таблицы Д.3

Код	Комментарии
018	Перевод часов на летнее и зимнее время производится в последнее воскресенье марта и октября соответственно. При вводе символа "0" перевод часов запрещается, а при вводе символа "1" – разрешается. Если перевод часов разрешен, то при выводе параметра отображаются даты перевода в текущем году, например: 25032810 (на летнее время - 25 марта, на зимнее время - 28 октября). По умолчанию перевод часов запрещен (018 = 0).
019	Предназначен для вывода архивных значений параметра 020 (Тхд). Спецификация запроса приведена в табл. Д.8.
020	Используется для расчета тепловой энергии узлов учета (тип "1", "2", "3"). Ввод параметра разрешен не чаще одного раза в сутки. Введенные значения фиксируются в архиве (см. параметр 019).
022	Предназначен для вывода архивных значений параметра 023 (Рад). Спецификация запроса приведена в табл. Д.8.
023	Предназначен для ввода договорного значения барометрического давления. Ввод параметра разрешен не чаще одного раза в сутки. Введенные значения фиксируются в архиве (см. параметр 022).
025 026	Предназначены для передачи SMS-сообщений с помощью GSM-модема, подключенного к интерфейсу №1. Сообщение передается 1-го числа каждого месяца в 12:00. Рекомендуется использовать для автоматического малого уменьшения баланса, чтобы оператор сотовой связи не разорвал договор при отсутствии расхода средств в течение определенного срока. В случае, если данные параметры равны «000» или «0000000» соответственно, передача SMS не производится.
027	Предназначен для сохранения и восстановления параметров конфигурации ВТД-Г (в случае поверки или ввода контрольного примера). Для сохранения текущей конфигурации нужно ввести «1», а для восстановления сохраненной конфигурации – «0».
028	Параметр определяет допустимые способы коррекции параметров 020, 023, j59, j61, j63, j65 в режиме счета (условия коррекции приведены в табл. Д.16). Параметр может принимать следующие значения: 0 – допускается коррекция как с клавиатуры ВТД-Г, так и через интерфейс RS-232; 1 – допускается коррекция только с клавиатуры ВТД-Г; 2 – допускается коррекция только через интерфейс RS-232; 3 – коррекция не допускается вообще.
032	Предназначен для указания типа внешнего устройства и параметров связи интерфейса №2. Формат параметра – такой же, как и параметра 006.
033	Предназначен для вывода текстовых отчетов через интерфейс №2 по запросу с клавиатуры ВТД-Г на принтер или в ПК (с помощью программы FormManager). Формат параметра – такой же, как и параметра 007.
034 035	Предназначены для передачи SMS-сообщений с помощью GSM-модема, подключенного к интерфейсу №2. Формат параметров – такой же, как и параметров 019, 020.

Таблица Д.4

Перечень вводимых и выводимых параметров j-го трубопровода (j = 1, 2, 3)

Код	Наименование	Обозначение	Единицы измерения	Диапазон изменения
j00	Вид носителя (среды) и тип преобразователей	Датч		
Параметры преобразователя объемного расхода (или перепада давления)				
j02	Верхний предел измерения преобразователя объемного расхода (1-го преобразователя перепада давления)	Q _в (dP _{1в})	м ³ /ч (КПа)	0-999999
j03	Верхний предел измерения 2-го преобразователя перепада давления	dP _{2в}	КПа	0-999999
j04	Верхний предел измерения 3-го преобразователя перепада давления	dP _{3в}	КПа	0-999999
j05	Нижний предел измерения	Q _н (dP _н)	м ³ /ч (КПа)	(0-0,2)·Q _в
j06	Отсечка "самохода счета"	Q _с (dP _с)	м ³ /ч (КПа)	(0-0,02)·Q _в
j07	Договорный объемный расход (перепад давления)	Q _д (dP _д)	м ³ /ч (КПа)	0 – Q _в
j08	Масштабирующий коэффициент объемного расходомера: с частотным сигналом с импульсным сигналом	k ки	м ³ /ч/Гц л/имп	0 - 100000 0 - 100000
Параметры коррекции (только для расходомера ВЭПС-Т или ВПС 3)				
j09	Аддитивный параметр	В	м ³ /ч	(-10÷10)%·Q _в
j10	Температурный коэффициент	Ст	1/°C	-0,0001÷0,0001
Параметры при использовании метода переменного перепада давления				
j11	Внутренний диаметр трубопровода при 20 °C	D20	мм	10 - 2000
j12	Коэффициент температурного расширения материала трубопровода	bt	1/°C	0 - 0,0001
j13	Эквивалентная шероховатость материала трубопровода	Rt	мм	0 - 1,5
j14	Диаметр отверстия диафрагмы при 20 °C	d20	мм	(0,1-0,8) · D20
j15	Коэффициент температурного расширения материала диафрагмы	bd	1/°C	0 - 0,0001
j16	Коэффициент притупления кромки диафрагмы	Kп		1 - 1,05

Продолжение таблицы Д.4

Код	Наименование	Обозна- чение	Единицы измерения	Диапазон изменения
Параметры преобразователя давления				
j17	Верхний предел измерения преобразователя давления	Pв	МПа	0 – 30
j18	Договорное абсолютное давление	Pд	МПа	≥ 0,1
j19	Поправка на высоту установки преобразова- теля давления	bP	МПа	-0,1Pв ÷ +0,1Pв
Параметры для учета насыщенного пара				
j20	Уставка по давлению на зону линии насыщения	cP	МПа	0 - 0,05Pв
j21	Договорная степень сухости насыщенного пара	X		0,7 - 1,0
Параметры преобразователя температуры				
j22	Предел номинального диапазона измерения (только при токовом выходном сигнале): 			

Продолжение таблицы Д.4

Код	Наименование	Обозначение	Единицы измерения	Диапазон изменения
j39 j40 j41	Давление в j-ом трубопроводе: текущее (абсолютное) за сутки за часы	P P _c P _ч	МПа МПа МПа	
j42 j43 j44	Температура в j-ом трубопроводе: текущая за сутки за часы	T T _c T _ч	°C °C °C	
j48	Тепловая мощность	N _k	ГДж/ч (Гкал/ч)	
Параметры, принятые в СТД-Г для вычислений				
j49 j50 j51	Объемный расход (перепад давления) Абсолютное давление Температура	Q* (dP*) P* T*	м³/ч (КПа) МПа °C	
Параметры, измеренные непосредственно преобразователями				
j53 j54 j55 j56 j57	Объемный расход (перепад давления): преобразователя объемного расхода (1-го преобразователя перепада давления) 2-го преобразователя перепада давления 3-го преобразователя перепада давления Давление Температура	 Q _и (dP _{1и}) dP _{2и} dP _{3и} P _и T _и	 м³/ч (КПа) КПа КПа МПа °C	
Параметры состава природного газа				
j59	Удельная теплота сгорания	C	ГДж/м³	0,03 ÷ 0,1
j60	Среднесуточная теплота сгорания	C _c	ГДж/м³	0,03 ÷ 0,1
j61	Плотность газа в стандартных условиях	R _c	кг/м³	0,5 ÷ 1,0
j62	Среднесуточная плотность	R _{cc}	кг/м³	0,5 ÷ 1,0
j63	Концентрация азота (в объемных долях)	NN ₂		0 ÷ 0,1
j64	Среднесуточная концентрация азота	NN _{2c}		0 ÷ 0,1
j65	Концентрация углекислого газа (в объемных долях)	NCO ₂		0 ÷ 0,1
j66	Среднесуточная концентрация углекислого газа	CO _{2c}		0 ÷ 0,1

Продолжение таблицы Д.4

Код	Наименование	Обозначение	Единицы измерения	Диапазон изменения
Архивные параметры нештатных ситуаций				
j67 j68 j69	Время работы при различных НС: за месяцы за отчетный период за сутки	ТНСм ТНСп ТНСс	час-мин-сек час-мин-сек час-мин-сек	
j70 j71 j72	Коды НС, обнаруженные на интервале времени: за месяцы за сутки за часы	Т Тс Тч	°С °С °С	

Таблица Д.5**Использование параметров j-го трубопровода (j = 1, 2, 3)**

Код	Комментарии
j00	Предназначен для задания вида носителя и типов преобразователей j-го трубопровода. Ввод обязателен. Спецификация параметра приведена в табл. Д.14.
j02 j03 j04 j05	Значения вводятся в соответствии с паспортными данными расходомера (преобразователя перепада). Ввод обязателен при назначении соответствующего преобразователя. Диапазон параметра j05 указан в долях от верхнего предела измерения самого чувствительного из используемых преобразователей (1-го при использовании одного преобразователя).
j06	Предназначен для автоматического прекращения счета массы (объема) по j-ому трубопроводу при значении текущего расхода (перепада давления) $-0,1Q_v < Q < Q_c$. Ввод обязателен при назначении типа расходомера. Диапазон указан в долях от верхнего предела самого чувствительного преобразователя (1-го при использовании одного преобразователя).
j07	Используется в расчетах при превышении текущего значения объемного расхода (перепада давления) его верхнего предела измерения или при диагностике неисправности преобразователей. Ввод обязателен при назначении типа расходомера.
j08 j09 j10	Параметры из паспорта расходомеров. Ввод параметра j08 обязателен для расходомеров с частотным и импульсным сигналом. Ввод параметров j09, j10 обязателен только для расходомеров ВЭПС-Т, ВПС 3 (в противном случае следует оставить их равными нулю).

Продолжение таблицы Д.5

Код	Комментарии
j11 j12 j13 j14 j15 j16	Параметры j11, j14 следует взять из данных расчета сужающего устройства, параметры j12, j13, j15, j16 – в соответствии с ГОСТ 8.586.1 – 5.
j17	Параметр из паспорта преобразователя давления. Ввод обязателен при назначении преобразователя давления.
j18	Параметр используется в расчетах при выходе текущего измерения давления за верхний предел измерения, а также в случае диагностики неисправности преобразователя или при отсутствии преобразователя давления. Ввод обязателен.
j19	Вводится в случае разницы по высоте установки между преобразователем давления и трубопроводом, а также с учетом вида среды в уравнильных сосудах.
j20	Предназначен для задания допуска по измерению давления на линии насыщения и используется для контроля соответствия фазового состояния пара по результатам измерения давления и температуры по сравнению с данными ГССД для заданного типа носителя. Ввод для насыщенного пара обязателен.
j21	Значение X – экспертная оценка доли сухого насыщенного пара (по массе) в носителе трубопровода. По умолчанию X = 1 (случай сухого насыщенного пара).
j22 j23	Паспортные данные для термопреобразователей с токовым сигналом. Ввод обязателен при использовании термопреобразователя с токовым выходным сигналом.
j24	Используется в расчетах при выходе температуры за допустимый диапазон изменения, в случае диагностики неисправности преобразователя или при отсутствии преобразователя температуры. Ввод обязателен.
j25 j26	Вводятся в обоснованных случаях: например, при наличии в паспорте поправочных значений; при применении термопреобразователей с $W_t = 1,4260$ (медь) и других, с отличными от приведенных в параметре j00 значениями W_t . Параметр j25 – поправка при 100 °С, параметр j26 – поправка при 0 °С.
j27 j28 j29 j30 j31	Тотальное и архивные значения объема в рабочих условиях эксплуатации. Тотальное значение объема может быть введено при отсутствии счета в диапазоне от 0 до 10^7 м ³ (тыс. м ³) – это позволяет сравнивать объемы, зафиксированные ВТД-Г и расходомером, имеющим регистрацию объема в рабочих условиях. Спецификация запроса архивных значений за отчетный период, сутки, час и месяц приведена в табл. Д.8.
j32	Текущее значение объемного расхода (перепада давления).
j33	Текущее значение массового расхода (для воды, пара) или объемного расхода, приведенного к стандартным условиям (для газов).

Продолжение таблицы Д.5

Код	Комментарии
j34 j35 j36 j37 j38	Тотальное и архивные значения массы (для воды, пара) или объема, приведенного к стандартным условиям (для газов). Спецификация запроса архивных значений за месяц, отчетный период, сутки, час приведена в табл. Д.8.
j39 j40 j41	Текущее, среднесуточное и среднечасовое значение давления. Спецификация запроса архивных параметров приведена в табл. Д.8. В параметрах j40, j41 хранятся результаты усреднения параметра j56 соответственно за сутки и час.
j42 j43 j44	Текущее, среднесуточное и среднечасовое значение температуры. Спецификация запроса архивных параметров приведена в табл. Д.8. В параметрах j43, j44 хранятся результаты усреднения параметра j57 соответственно за сутки и час.
j48	Вычисленное значение тепловой мощности по трубопроводу (см. Примечание 1 к п. 1.2.2.6.3)
j49 j50 j51	Параметры, принятые в СТД-Г для вычислений в соответствии с алгоритмами диагностики нештатных ситуаций. Правила диагностики указаны в табл. Ж.2.
j53 j54 j55 j56 j57	Параметры, измеренные непосредственно преобразователями (без какой-либо коррекции их значений).
j59 j60 j61 j62 j63 j64 j65 j66	Параметры, вводимые в ВТД-Г по результатам анализа природного газа, и их среднесуточные значения. Спецификация запроса среднесуточных значений приведена в табл. Д.8. Ввод обязателен при учете природного газа. Ввод разрешен не более одного раза в сутки (см. табл. Д.16). Для вывода на печать среднесуточных значений параметров состава природного газа используется форма отчета №5 (см. п. 1.2 приложения Е).
j67 j68 j69	Суммарное время работы ВТД-Г при различных НС за месяц, отчетный период и сутки соответственно. Спецификация запроса приведена в табл. Д.8. Для указания требуемого кода НС следует вначале ввести спецификацию согласно табл. Д.8, а затем нажатием клавиши «ВВОД» перевести курсор в правый верхний угол ЖКИ (позиция 16), после чего изменять код НС, нажимая последовательно клавишу «ВЫВОД» (для изменения в обратном направлении – «К», «ВЫВОД»).
j70 j71 j72	Перечисленные через запятую коды НС, которые были хотя бы раз обнаружены на данном трубопроводе в течение месяца, суток, часа соответственно. Спецификация запроса приведена в табл. Д.8.

Таблица Д.6

Перечень вводимых и выводимых параметров k-го узла учета (k = 1, 2, 3)
(для ввода номера узла учета следует нажать клавишу «П», а затем ввести номер)

Код	Наименование	Обозначение	Единицы измерения	Диапазон изменения
k00	Тип и состав узла учета	Тип		
k01	Единицы измерения объема газов	g	м ³	1, 1000
k02	Коэффициент усреднения расхода	Кус		0 - 0,05
k03	Тепловая мощность узла учета	N	ГДж/ч (Гкал/ч)	
k04	Тепловая энергия:			
	тотальная	W	ГДж (Гкал)	
k05	за месяцы	Wм	ГДж (Гкал)	
k06	за отчетный период	Wп	ГДж (Гкал)	
k07	за сутки	Wс	ГДж (Гкал)	
k08	за часы	Wч	ГДж (Гкал)	
k09	Массовый расход утечек (суммарный объемный расход, приведенный к стандартным условиям)	Gy (Qy)	т/ч (м ³ /ч)	
k10	Масса утечек (суммарный объем, приведенный к стандартным условиям):			
	тотальная	My (Vy)	т (м ³ , тыс.м ³)	
k11	за отчетный период	Myp (Vyp)	т (м ³ , тыс.м ³)	
k12	за сутки	Myc (Vyc)	т (м ³ , тыс.м ³)	
k13	Дата пуска	ПскД	д.м.г	
k14	Время пуска	ПскВ	ч:м с	
k15	Отчетный час суток	отчч		00 - 23
k16	Дата останова	СтпД	д.м.г	
k17	Время останова	СтпВ	ч:м с	
k18	Архив даты и времени пуска	Апск		
k19	Архив даты и времени останова	Астп		
k20	Масса утечек (суммарный объем, приведенный к стандартным условиям):			
	за месяцы	My (Vy)	т (м ³ , тыс.м ³)	
k21	за часы	Myp (Vyp)	т (м ³ , тыс.м ³)	

Таблица Д.7

Использование параметров k-го узла учета (k = 1, 2, 3)

Код	Комментарии
k00	Предназначен для задания типа и состава k-го узла учета. Ввод обязателен. Спецификация приведена в табл. Д.15.
k01	Предназначен для указания единиц измерения объема газа. При $g = 1$ – учет в м^3 , а при $g = 1000$ – учет в тыс. м^3 .
k02	Коэффициент усреднения расхода может быть введен только при согласовании между поставщиком и потребителем тепловой энергии для закрытых систем учета тепловодоснабжения с целью усреднения измерений массового расхода по подающему и обратному трубопроводу (см. примечание к п. 1.2.2.6.1). Для расходомеров с импульсным сигналом ввод этого параметра запрещен.
k03	Тепловая мощность по узлу учета.
k04 k05 k06 k07 k08	Тотальное и архивные значения тепловой энергии. Спецификация запроса архивных значений за месяц, отчетный период, сутки и час приведена в табл. Д.8.
k09	Массовый расход утечек (для узла учета тепловой энергии) или суммарный объемный расход, приведенный к стандартным условиям (для узла учета газа).
k10 k11 k12	Тотальное и архивные значения массы утечек (для узла учета тепловой энергии) или суммарного объема, приведенного к стандартным условиям (для узла учета газа). Спецификация запроса приведена в табл. Д.8.
k13 k14	Зафиксированные по команде пуска дата и время начала счета. Не могут быть скорректированы пользователем. Используются для контроля за несанкционированным изменением параметров настройки вычислителя. Предназначены также для контроля несанкционированного пуска: эти параметры рекомендуется зафиксировать в акте приема узла в эксплуатацию.
k15	Предназначен для установки отчетного часа суток (в пределах от 00 до 23) по узлу учета. Нельзя задавать значение, равное 02 или 03.
k16 k17	Зафиксированные по команде останова дата и время останова счета. Не могут быть скорректированы пользователем. Используются для контроля за несанкционированным изменением параметров настройки вычислителя. Предназначены также для контроля несанкционированного останова: эти параметры рекомендуется зафиксировать в акте приема узла в эксплуатацию.
k18	Содержит дату и время 10 последних пусков на счет. Каждое из значений отображается на ЖКИ в формате: ab – число, cd – месяц, ef – год, hi – час, jk – минута, lm – секунда. Для просмотра значений следует нажать «ВВОД» и затем нажимать «ВЫВОД». В правом верхнем углу ЖКИ появится номер просматриваемого элемента архива (от 0 до 9). «0» соответствует последнему пуску на счет, «9» - самому раннему пуску на счет. Если не все элементы архива заполнены, то для незаполненных элементов будут отображаться нулевые значения.
k19	Содержит дату и время 10 последних остановов счета. Формат параметра – такой же, как и параметра k18.
k20 k21	Архивное значение массы утечек или суммарного приведенного объема за месяц и час. Спецификация запроса приведена в табл. Д.8.

В таблицах Д.8 - Д.15 приведены форматы и значения данных при вводе/выводе параметров с несколькими признаками (атрибутами) запроса.

Обозначения **a, b, c, d, e, f, g, h** соответствуют табл. Д.1.

Таблица Д.8

Спецификация ввода/вывода параметров "Дата", "Время" и интервалов запроса архивных параметров

Код параметра	a b	c	d e	f	g h
001	Число (от 01 до 31)	.	Месяц (от 01 до 12)	.	Год (от 10 до 99)
002	Час (от 00 до 23)	:	Минута (от 00 до 59)		Секунда (от 00 до 59)
012, j31, j35, j67, j70, k05, k20	Месяц (от 01 до 12)	.	Год (от 00 до 99)		
013, j28, j36, j68, k06, k11	Число начала отчета (от 01 до 31)	.	Месяц начала отчета (от 01 до 12)		Количество суток отчета (от 01 до 99)
014, 019, 022, j29, j37, j40, j43, j60, j62, j64, j66, j69, j71, k07, k12	Число (от 01 до 31)	.	Месяц (от 01 до 12)		
j30, j38, j41, j44, j72, k08, k21	Число (от 01 до 31)	.	Месяц (от 01 до 12)		Час (от 01 до 24)

Примечания:

1. Обозначения: j – номер трубопровода (от 1 до 3), k – номер узла учета (от 1 до 3).
2. Значения в позициях **c, f** ЖКИ выводятся ВТД-Г автоматически.
3. Значения параметров "Дата" и "Время" при выводе отображаются в поле значений.
4. Значения интервалов времени архивных параметров при выводе отображаются в поле интервалов и НС.
5. Для просмотра архивных параметров после ввода их спецификации следует пользоваться клавишей «ВЫВОД» (для просмотра в обратном направлении – «К», «ВЫВОД»), а для выхода из режима просмотра архива нажать клавишу «СБРОС».

Таблица Д.9

Спецификация ввода/вывода параметра 003 ("Режим работы")

a	b	c	d
0 – штатный режим эксплуатации 1 – поверка входных сигналов 2 – поверка расчетов 3 – измерение точности хода часов	0 – показания тепловой энергии в ГДж 1 – показания тепловой энергии в Гкал	0	0

Таблица Д.10

**Спецификация ввода/вывода параметров 006, 032
("Тип внешнего устройства и параметры связи интерфейса №1, 2")**

а – назначение канала связи	б – условный номер скорости передачи	с – кол-во звонков для модема	д – период повторной инициализации модема сигналом DTR	е f g – адрес ВТД-Г в сети RS-485
0 – не используется <u>Запрос с клавиатуры ВТД-Г:</u> 1 – вывод текстовых отчетов на принтер или в адаптер APX через RS-232 3 – вывод текстовых отчетов в ПК через RS-232 (на ПК устанавливается программа <i>FormManager</i>) <u>Запрос из ПК:</u> 4 – ПК через RS-232 5 – ПК через модем 6 – ПК через RS-485 7 – ПК через (модем + RS-485)	1 – 2400 бод 2 – 4800 бод 3 – 9600 бод 4 – 19200 бод	от 1 до 9	0 – нет повторной инициализации 1 – 10 мин 2 – 15 мин 3 – 20 мин 4 – 30 мин	от 001 до 250

Примечания:

1. Принтер должен быть EPSON - совместимым, русифицированным, кодирование информации в восьмибитовом коде по ГОСТ 19768-93 (например, EPSON LX-300+II). Для связи с принтером автоматически назначается скорость передачи 9600 бод.
2. Программа *FormManager* поставляется бесплатно по заказу, а также размещена на сайте www.dinfoonpf.ru. Эта программа фактически имитирует работу принтера на ПК.
3. Адаптер РИ (расширитель интерфейса) предназначен для расширения интерфейса ВТД-Г до трех интерфейсов RS-232.
4. Программа DinfoConnect, обеспечивающая просмотр архивов и мгновенных значений ВТД-Г, протокол обмена данными с ВТД-Г и OPC-сервер для ВТД-Г размещены на сайте www.dinfoonpf.ru.
5. Количество звонков для модема определяет, после какого по счету звонка модем, подключенный к ВТД-Г, поднимает трубку и начинает устанавливать связь.
6. Повторная инициализация модема требуется при использовании модемов, которые иногда "зависают" в процессе эксплуатации. Не рекомендуется задавать этот параметр отличным от нуля без необходимости, так как каждая инициализация модема сигналом DTR приводит к немедленному разрыву связи между ПК и вычислителем.
7. Подключение ПК через интерфейс RS-485 возможно при заказе адаптера RS-232/RS-485 (один адаптер должен быть подключен к ПК; по одному адаптеру необходимо подключить также к каждому ВТД-Г в локальной сети на базе интерфейса RS-485). Для подключения к ВТД-Г можно использовать также встроенный интерфейс RS-485 (устанавливается в ВТД-Г по заказу).
8. Назначение «ПК через (модем + RS-485)» означает подключение ВТД-Г к сети RS-485, которая подключена к удаленному модему (а не напрямую к ПК). С этим модемом, в свою очередь, устанавливает связь модем, подключенный к ПК.

Таблица Д.11

**Спецификация ввода/вывода параметров 007, 033
("Команда вывода данных на печать через интерфейс №1, 2")**

№ формы отчета	Описание	Вводимое значение
0	Конфигурация узла учета	ab = 0п
1	Почасовой архив	abcdefgh = 1пддммсс
2	Посуточный архив	abcdefgh = 2пддммсс
3	Помесячный архив	abcdefgh = 3пммггкк
4	Почасовой архив объемов в рабочих условиях	abcdefgh = 4пддммсс
5	Посуточный архив параметров состава природного газа (при учете газа)	abcdefgh = 5пддммсс
5	Посуточный архив объемов (при учета воды, пара)	abcdefgh = 5пддммсс
6	Посуточный архив длительности НС	abcdefgh = 6пддммсс
7	Текущие значения	ab = 7п
8	Почасовой архив признаков НС	abcdefgh = 8пддммсс

Обозначения:

- п – номер узла учета (1, 2, 3);
 при п = 0 заданный отчет выводится для всех узлов учета;
- дд – число начала отчета (от 01 до 31);
- мм – месяц начала отчета (от 01 до 12);
- сс – количество суток отчета (от 01 до 99);
- гг – год начала отчета (от 00 до 99);
- кк – количество месяцев отчета (от 01 до 99).

Примечание: Вид распечаток приведен в п.1.2 приложения Е.

Таблица Д.12

**Спецификация ввода/вывода параметров 008, 009, 010
("Пуск счета, останов счета, сброс архивов и тотальных значений")**

Код параметра	Название команды	Вводимое значение
008 / 009 / 010	пуск / останов / сброс по узлу учета k (k = 1, 2, 3)	a = k
008 / 009 / 010	пуск / останов / сброс по всем узлам учета	abc = 123
010	сброс по общесистемному каналу "0"	a = 0
010	сброс по каналу "0" и всем узлам учета	abcd = 0123

Примечание: При выводе параметра 008 состояние пуска на ЖКИ отображается 3 символами (**a b c**), в поле значений, позиция которых соответствует номеру трубопровода и узла учета. Каждый из этих символов может принимать следующие значения:

“–” (пуска не было), "П" (пуск по узлу учета), "К" (пуск по трубопроводу), "Х" (пуск по узлу учета и трубопроводу). Например, 008 = КХ– означает, что СТД-Г обеспечивает счет по узлу учета №2 и по трубопроводам №1, 2.

Таблица Д.13

**Спецификация ввода/вывода параметра 011
("Контроль нуля преобразователей с токовым выходным сигналом")**

a – № трубопровода	b – признак контроля нуля
1	0 – начальное состояние
2	1 – начало контроля
3	2 – завершение контроля

Пример:

Для завершения контроля нуля преобразователей с токовым выходным сигналом, установленных на трубопроводе №1, следует ввести 011=12.

Таблица Д.14

**Спецификация ввода/вывода параметра j00
("Вид носителя и тип преобразователей")**

a	b	c, d, e			f	g
носитель (среда):	тип преобразователя расхода (перепада давления):	выходной сигнал 1-го, 2-го, 3-го преобразователя перепада давления (объемного расхода):			выходной сигнал преобразователя давления:	тип преобразователя температуры:
0 – нет носителя		1	2	3		0 – нет преобразователя
1 – вода	0 – нет преобразователя	0 – нет преобразователя			0 – нет преобразователя	
2 – насыщенный пар	1 – СУ, угловой способ отбора	1 – 0-5 мА				1 – 0-5 мА
3 – перегретый пар	2 – СУ, фланцевый способ отбора	2 – 0-20 мА			1 – 0-5 мА	2 – 0-20 мА
4 – аммиак	3 – СУ, трехрадиусный способ отбора	3 – 4-20 мА			2 – 0-20 мА	3 – 4-20 мА
5 – природный газ	4 – объемный расходомер	4 – частотный выход ($f=0,5 \div 2000$ Гц)			3 – 4-20 мА	4 – 50 М
6 – воздух	5 – массовый расходомер	5 – импульсный выход ($f=0,0001 \div 60$ Гц) с диагностикой НС 1, 2, 3				5 – 100 М
7 – кислород		7 – импульсный выход ($f=0,0001 \div 60$ Гц) без диагностики НС 1, 2, 3				6 – 50 П
8 – азот						7 – 100 П (по заказу 500 П)
9 – аргон						8 – Pt 100 (по заказу Pt 500)

Примечания:

1. СУ – сужающее устройство.
2. До трех преобразователей перепада давления можно задавать только на трубопроводе № 1 (на других трубопроводах – только один преобразователь).
3. При использовании нескольких преобразователей перепада давления на одном трубопроводе необходимо выдерживать соотношение $dP_{B1} > dP_{B2} > dP_{B3}$, где dP_{Bk} – верхний предел измерения k-го преобразователя.
4. Преобразователь объемного расхода на трубопроводе может быть только один.

Таблица Д.15**Спецификация ввода/вывода параметра k00 ("Тип и состав узла учета")**

а – тип узла учета	б	с	д
1 – учет тепловой энергии по формуле (12) 2 – учет тепловой энергии по формуле (13) 3 – учет тепловой энергии по формуле (14) 7 – учет газов	Назначение трубопровода № :		
	1	2	3
	0 – не входит в состав k-го узла учета		
	1 – прямой (подающий) 2 – обратный 4 – дополнительный 6 – исходная (холодная) вода источника		

Примечания:

1. При вводе кода параметра по узлу учета необходимо вначале нажать клавишу «П».
2. Нельзя назначать один и тот же трубопровод в составе разных узлов учета.

Пример

П200 = 321 – задан узел учета №2 (тип узла учета "3") в составе двух трубопроводов: (трубопровод № 1 – обратный; трубопровод № 2 – подающий).

Таблица Д.16**Спецификация параметров, для которых допускается коррекция в процессе эксплуатации**

Код	Параметр	Условия коррекции
006	Тип внешнего устройства и параметры связи интерфейса №1	Свободный ввод
007	Команда вывода данных на печать через интерфейс №1	Свободный запрос
008 009 010	Пуск Останов Сброс	Разрешается только с санкции поставщика
011	Контроль нуля преобразователей	Не более двух раз в сутки
020	Договорная температура холодной воды	Не более одного раза в сутки (значение можно корректировать в течение 3 минут)
023	Договорная барометрическое давление	Не более одного раза в сутки (значение можно корректировать в течение 3 минут)
025 026	Телефонный номер для передачи SMS-сообщений через интерфейс №1	Свободный ввод
032	Тип внешнего устройства и параметры связи интерфейса №2	Свободный ввод
033	Команда вывода данных на печать через интерфейс №2	Свободный запрос
034 035	Телефонный номер для передачи SMS-сообщений через интерфейс №2	Свободный ввод
j59, j61 j63, j65	Параметры состава природного газа	Не более одного раза в сутки (значение можно корректировать в течение 3 минут)

Приложение Е

Правила ввода данных и команд с клавиатуры ВТД-Г, вывода на ЖКИ, принтер, ввода и вывода при использовании ПК

1. Возможности взаимодействия пользователя с вычислителем

1.1. Ввод параметров настройки с помощью клавиатуры вычислителя или ПК

Ввод с клавиатуры ВТД-Г выполняется в соответствии с данным руководством.

Ввод с помощью ПК выполняется при соединении ВТД-Г с ПК с помощью соответствующего кабеля и программы *DinfoConfig*.

В качестве ПК может быть использован стационарный компьютер или ноутбук.

1.2. Вывод данных на принтер и ПК с помощью клавиатуры вычислителя

Вывод данных обеспечивается при подключении внешнего устройства с помощью соответствующего кабеля.

При выводе на ПК следует использовать программу *FormManager*.

Также необходимо убедиться в правильности настройки параметра 006 (для интерфейса №1) или 032 (для интерфейса №2) в соответствии с табл. Д.10.

После установки связи между устройствами требуется набрать команду вывода 007 (для интерфейса №1) или 033 (для интерфейса №2) с помощью клавиатуры ВТД-Г в соответствии с табл. Д.11 и нажать клавишу «ВВОД».

Программа *DinfoConfig* позволяет записывать в ВТД-Г верхний и нижний колонтитулы текстовых отчетов. Верхний колонтитул должен содержать не более 480 символов, а нижний – не более 240 символов. Пример печати колонтитулов приведен ниже для форм отчета №0, 1, 2. Для других форм отчета печать колонтитулов аналогична.

Общий вид всех форм отчета, выводимых на печать, приведен ниже.

Форма 0

Адрес объекта: ул. Иванова, д.1.

Договор № 00123 от 01.07.2012г.

Отв.лицо: Петров А.А. (тел. 987-65-43).

ПАРАМЕТРЫ КОНФИГУРАЦИИ УЗЛА УЧЕТА 1

Код	Параметр	Код	Параметр	Код	Параметр	Код	Параметр
003:	0100	006:					
п100:	2120	п101:					
К100:	1440037	К101:					
К200:	1440037	К201:					

СТД № 470189AB

28.11.12г 18ч 16мин 04с

Инспектор: _____ Сидоров И.И.

Форма 1

Адрес объекта: ул. Иванова, д.2.

Договор № 00234 от 01.08.2012г.

Отв.лицо: Кузнецов А.А. (тел. 987-65-44).

СУТОЧНЫЙ АРХИВ ПО УЗЛУ УЧЕТА 1 ЗА 25.05.12г. С 00ч

час	W Гкал	Му т	М1 т	М2 т	Р1 МПа	Р2 МПа	Т1 гр.С	Т2 гр.С
01	0,79	0,53	38,67	38,14	0,71	0,56	88,5	68,2
02	0,77	0,51	38,63	38,12	0,72	0,58	88,3	67,9
...								
...								
...								
23	0,75	0,09	37,01	36,92	0,70	0,56	88,6	68,4
24	0,73	0,06	36,12	36,06	0,73	0,57	88,2	68,3
Значения за сутки:								
	18,223		912,514	910,102	0,72	0,57	88,4	68,1

СТД № 470189FE

28.05.12г 18ч 20мин 32с

Инспектор: _____Сидоров И.И.

Форма 2

Адрес объекта: ул. Иванова, д.3.

Договор № 00345 от 01.09.2012г.

Отв.лицо: Емельянов А.А. (тел. 987-65-45).

ОТЧЕТ ПО УЗЛУ УЧЕТА 1 С 10ч 10.04.12 ЗА 31 СУТОК

чис -ло	ПП ч:м:с	W ГДж	Vy м3	Vp1 м3	Vc1 м3	Р1 МПа	Т1 гр.С	Pa МПа
10	16:50:00	98000,1	2830,2	1400,1	2830,2	0,202	20,1	0,101
11	00:00:00	97012,6	2779,7	1391,6	2779,7	0,201	20,5	0,103
...						...	...	...
...						...	...	...
...						...	...	...
10	00:00:00	95713,2	2782,2	1392,2	2782,2	0,195	20,3	0,102
Итого:								
	20:05:08	2931675	86750,3	43330,3	86750,3			

СТД № 47018901

11.05.12г 01ч 22мин 44с

Инспектор: _____Сидоров И.И.

Форма 3**АРХИВ ЗА МЕСЯЦЫ ПО УЗЛУ УЧЕТА 1**

месяц , год	ПП ч:м:с	W Гкал	Vp1 тыс.м3	Vc1 тыс.м3
01.11	0:00:00	2150,12	90,22	185,66
02.11	2:11:32	2202,21	95,31	193,31
...				
...				
...				
12.11	0:00:28	1160,661	69,421	138,842

СТД № 470189CD

28.11.12г 00ч 01мин 24с

Форма 4**СУТОЧНЫЙ АРХИВ РАБОЧИХ ОБЪЕМОВ ПО УЗЛУ УЧЕТА 1 ЗА 30.09.12г. С 00ч**

час	Vp1 м3	Vp2 м3
01	34,24	33,99
02	34,48	33,13
...		
...		
...		
24	34,11	34,01
Значения за сутки:		
	819,42	818,14

СТД № 47019ABC

03.11.12г 15ч 07мин 12с

Форма 5 (для узла учета газа)**АРХИВ ПАРАМЕТРОВ ГАЗА ПО УЗЛУ УЧЕТА 2 С 00ч 01.04.12г ЗА 30 СУТОК**

чи- сло	Cc2 ГДж/м3	Rc2 кг/м3	NN2c2	NCO2c2
01	0,071	0,7228	0,015	0,011
02	0,068	0,7224	0,011	0,012
...				
...				
...				
29	0,068	0,7225	0,02	0,01
30	0,068	0,7225	0,02	0,01

СТД № 47019123

03.05.12г 06ч 20мин 32с

Форма 5 (для узла учета воды, пара)

АРХИВ РАБОЧИХ ОБЪЕМОВ ПО УЗЛУ УЧЕТА 1 С 00ч 10.04.12г. ЗА 30 СУТОК

чи- сло	Vp1 м3	Vp2 м3
10	100,66	100,52
11	102,41	102,31
...		
...		
...		
09	100,32	100,06
Итого:	3109,27	3108,24

СТД № 47018ABD

03.06.12г 15ч 08мин 24с

Форма 6

ОТЧЕТ ПО НС УЗЛА УЧЕТА 1 С 00ч 01.04.12г ЗА 30 СУТОК
 (длительность НС, не зафиксированных на диапазоне времени отчета, не показана)

чис- ло	Кан.1 НС2 ч: м: с	Кан.1 НС4 ч: м: с	Кан.2 НС2 ч: м: с	Кан.2 НС3 ч: м: с	Кан.2 НС7 ч: м: с
01	0:03 20	0:06 56	2:43 36	0:04 20	0:00 08
02	0:00 48	0:00 00	0:00 08	0:00 08	0:00 12
...					
...					
...					
30	0:00 00	0:00 00	0:00 00	0:00 00	0:00 00
Итого:	2:18 12	1:02 00	3:12 32	0:05 56	0:00 20

СТД № 47019ABE

10.05.12г 12ч 32мин 52с

Форма 7**ТЕКУЩИЕ ЗНАЧЕНИЯ ПО УЗЛУ УЧЕТА 1**

W = 3210,62 Гкал
N = 9,677 Гкал/ч
Qy = 578,806 м3/ч
Vy = 202014,7 м3

Параметр	Канал 1	
Q(dP)	1,34	КПа
Qc	578,806	м3/ч
Vp	25604,2	м3
Vc	202014,7	м3
P	0,75	МПа
T	20,4	гр.С
N	9,677	Гкал/ч

СТД № 47018СВА

01.10.12г 15ч 02мин 00с

Форма 8**СУТОЧНЫЙ АРХИВ ПРИЗНАКОВ НС ПО УЗЛУ УЧЕТА 1 ЗА 01.04.12г. С 00ч**

час	Канал 1	Канал 2
01	2,4	2,3
02	-	-
...		
...		
...		
23	-	-
24	2	2,3,7

СТД № 47019АВЕ

01.05.12г 18ч 20мин 32с

1.3. Описание клавиатуры вычислителя**1.3.1. Внешний вид и режимы работы клавиатуры**

Внешний вид клавиатуры приведен на рис. Е.1. В состав клавиатуры входит 16 клавиш. С помощью клавиши «К» задается основной или дополнительный режим работы клавиатуры. При необходимости смены режима требуется нажать клавишу «К»: каждое последовательное нажатие клавиши «К» меняет один режим на другой.

Работа в дополнительном режиме клавиатуры идентифицируется символом ' К ' в позиции **p** поля режима ЖКИ (см. табл. Д.1).

При работе клавиатуры ВТД-Г в основном режиме символ ' К ' погашен.




Рисунок Е.1 – Внешний вид клавиатуры

Перечень и наименование клавиш приведены в табл. Е.1.

Таблица Е.1

№	Обозначение	Режим работы клавиатуры	
		Основной	Дополнительный
1	7/Т	Цифра 7	Температура
2	8/Р	Цифра 8	Давление
3	9/Q	Цифра 9	Объемный расход (перепад давления)
4	ВВОД	В в о д д а н н ы х и к о м а н д	
5	4/G	Цифра 4	Массовый (приведенный объемный) расход
6	5/M	Цифра 5	Масса (приведенный объем)
7	6/Gr	Цифра 6	Массовый расход утечек (суммарный приведенный объемный расход по узлу учета)
8	ВЫВОД	В ы в о д д а н н ы х	
9	1/N	Цифра 1	Тепловая мощность
10	2/W	Цифра 2	Тепловая энергия
11	3/НС	Цифра 3	Нештатные ситуации
12	СБРОС	С б р о с (о ч и с т к а) Ж К И	
13	0/Е	Цифра 0	Разделитель мантиссы и показателя степени
14	./П	Разделитель целой и дробной части значений	Признак ввода / вывода параметров узла учета
15	-/ПП	Знак минус	Перерывы питания
16	/К	Переключатель режима работы клавиатуры	

1.3.2. Назначение клавиш

Клавиши «0», «1», «2», «3», «4», «5», «6», «7», «8», «9» предназначены для ввода кода и значения параметра, а также ввода команд.

Клавиша «—» предназначена для набора знака минус в значении параметра и в значении показателя десятичной степени.

Клавиша «. » предназначена для набора разделителя целой и дробной части значения параметра.

Клавиша «Е» предназначена для набора разделителя мантиссы и показателя степени для значения параметра в форме с десятичным порядком.

Клавиша «ВВОД» предназначена для ввода набранного значения параметра в ВТД-Г.

Клавиша «ВЫВОД» предназначена для вывода на ЖКИ значения параметра, код которого уже набран.

Клавиша «СБРОС» предназначена для очистки ЖКИ.

Клавиша «НС» предназначена для вывода на ЖКИ идентификаторов текущих нештатных ситуаций.

Клавиши «Т», «Р», «Q», «G», «N», «Gг» предназначены для непосредственного вывода на ЖКИ текущего значения температуры, давления, объемного расхода (перепада давления), массового расхода (объемного расхода, приведенного к стандартным условиям), тепловой мощности и массового расхода утечек (суммарного объемного расхода по узлу учета, приведенного к стандартным условиям).

Клавиши «М», «W» предназначены для непосредственного вывода на ЖКИ тотального значения массы (объема, приведенного к стандартным условиям) и тепловой энергии.

Клавиша «П» предназначена для задания признака узла учета при вводе/выводе его параметров.

Клавиша «ПП» предназначена для вывода длительности перерывов питания.

Клавиша «К» предназначена для переключения режима работы клавиатуры (основной / дополнительный).

1.3.3. Ввод/вывод данных с помощью клавиатуры вычислителя

1.3.3.1. Основные позиции курсора ЖКИ

В процессе ввода/вывода данных курсор ЖКИ может занимать некоторые основные позиции ЖКИ, приведенные в табл. Е.2 (см. также табл. Д.1).

Таблица Е.2

Основные позиции курсора ЖКИ

№ позиции	Назначение
2	Начальное состояние, вычислитель готов к набору кода параметра
5	Код параметра введен, вычислитель готов ко вводу или просмотру значения параметра
13	Режим просмотра параметра j67 (изменение месяца архива) и параметра j69 (изменение даты архива)
16	Режим просмотра архивов или НС
17, 18	Режим ввода значений параметров, команд и интервалов запроса

3.2. Правила ввода/вывода данных

3.2.1. Блок-схема алгоритма ввода/вывода данных ВТД-Г приведена на рис. Е.2, где цифрами 2, 5, 16, 17, 18 обозначены номера основных позиций курсора ЖКИ (см. таблицы Е.2 и Д.1), ВВОД, ВЫВОД, СБРОС – обозначения клавиш, а стрелками указаны направления переходов курсора из одной позиции ЖКИ в другую при нажатии соответствующих клавиш. Действия оператора при ошибках ввода – см. п.1.3.4.4 приложения Е.




Рисунок Е.2 – Блок-схема алгоритма ввода/вывода данных

1.3.3.2.2. Задание кода искомого параметра является ключевым для всех дальнейших этапов диалога и может выполняться в ВТД-Г тремя способами (предполагается, что курсор ЖКИ до набора кода занимает начальную позицию 2):

- непосредственный набор кода параметра в соответствии с табл. табл. Д.2 ÷ Д.7;
- просмотр и выбор искомого кода путем задания начального кода и последовательного нажатия клавиши «ВЫВОД» (если вначале нажать клавишу «К», а затем последовательно нажимать клавишу «ВЫВОД», то просмотр будет производиться в сторону убывания кода параметра);
- функциональный набор параметра: нажать клавишу «К», затем клавишу искомого параметра («Т», «Р», «Q», «G», «N», «Gг», «M», «W», «HC», «ПП») и клавишу с номером трубопровода/узла учета при необходимости.

Первый способ позволяет задавать любой код, но требует обращения к табл. табл. Д.2 ÷ Д.7, второй и третий (особенно их сочетание) - не требуют обращения к табл. табл. Д.2 ÷ Д.7 и удобны при просмотре вычисленных значений и архивов ВТД-Г.

Для последовательного просмотра значений архивного параметра следует:

- задать код архивного параметра одним из вышеперечисленных способов;
- ввести начальную дату/время просмотра архива в поле значений, после чего курсор ЖКИ перейдет в позицию 16;
- для просмотра по возрастанию даты/времени архива следует нажимать последовательно «ВЫВОД», по убыванию – вначале «К», затем нажимать «ВЫВОД».

Пример 1.

Требуется ввести температурный коэффициент $Ст = -0,00005$ по трубопроводу №1.

Действия оператора:

- очистить, при необходимости, ЖКИ (нажать клавишу «СБРОС» и держать ее до перехода курсора ЖКИ в позицию 2);
- набрать код параметра: «1», «1», «0»;
- набрать «—», «0», «.», «0», «0», «0», «0», «5» (при десятичном представлении) или «—», «5», «К», «Е», «К», «—», «5» (при представлении в виде мантиссы и порядка числа);
- убедиться в правильности набранного значения на ЖКИ и нажать «ВВОД».

При успешном вводе на ЖКИ выводится код следующего параметра, при ошибочном вводе – сообщение **"Непр"**, после которого надо скорректировать значение параметра.

Пример 2.

Запрос значений тепловой энергии узла учета №2 за 31 января, начиная с 1 часа.

Действия оператора:

- очистить, при необходимости, ЖКИ;
- набрать «П», «2», «0», «8» или «К», «W», «2», «К», затем 3 раза «ВЫВОД»;
- набрать интервал запроса: «3», «1», «0», «1», «0», «1» (т. е. 31 января, час 01);

Для просмотра архивных значений данного параметра по возрастанию даты/времени архива следует нажимать последовательно «ВЫВОД», а для просмотра по убыванию даты/времени архива – вначале «К», затем последовательно «ВЫВОД».

Пример 3.

Запрос суммарной длительности каждой из возможных НС по трубопроводу №2 за период отчета (начиная с 01 марта за 32 суток):

Действия оператора:

- очистить, при необходимости, ЖКИ;
- набрать код параметра: «2», «6», «8»;
- набрать период отчета: «0», «1», «0», «3», «3», «2»;
- нажать «ВВОД», чтобы перевести курсор в правый верхний угол ЖКИ;
- при нажатии клавиши «ВЫВОД» обеспечивается последовательный просмотр суммарной длительности выбранной НС за заданный период отчета (код выбранной НС отображается в правом верхнем углу ЖКИ).

1.3.4. Контроль ввода/вывода данных

1.3.4.1. Нажатие любой клавиши ВТД-Г должно сопровождаться коротким звуковым сигналом. В противном случае клавиша или звуковое сопровождение неисправны или нажатие неправильно. Рекомендуется плавное нажатие в центральной части клавиши. После завершения ввода выполняется контроль на допустимость значения вводимого параметра. Правильный ввод данных завершается переходом к следующему коду для неархивного параметра или выводу значения для заданного интервала архивного параметра. При попытке неправильного ввода в поле единиц измерения ЖКИ выводится сообщение **" Непр"**.

Оператор после анализа ошибки ввода может продолжить (повторить) ввод.

Вывод данных ВТД-Г не ограничивается при условии их наличия.

1.3.4.2. Ввод, вывод данных ВТД-Г возможен после включения электропитания и автоматической инициализации ВТД-Г.

В табл. Е.3 рассмотрена возможность ввода данных в процессе эксплуатации.

Таблица Е.3

Режим работы ВТД-Г (код 003)	Значение признака режима обработки	Состояние счета	В в о д в х о д н ы х д а н н ы х			
			Условно постоянных параметров	Корректируемых параметров	Значений сигналов с датчиков	Значений сигналов с клавиатуры
штатный	0	Счет	Запрещен	Разрешен	Разрешен	Запрещен
	0	Останов	Разрешен	Разрешен	Разрешен	Запрещен
поверочный	1	неважно	Разрешен	Разрешен	Разрешен	Запрещен
	2	неважно	Разрешен	Разрешен	Запрещен	Разрешен

1.3.4.3. Форматы ввода/вывода данных

Основные форматы ввода, запроса и вывода данных ВТД-Г представлены в приложении Д.

Вывод значений измеряемых ($Q(dP)$, P , T) и вычисленных ($G(Qc)$, $M(Vc)$, N , W) параметров обеспечивается в естественной десятичной форме. Незначащие разряды слева от значения параметра погашены. Форматы измеряемых и вычисленных параметров представлены в табл. Е.4.

Таблица Е.4

Параметр	Формат вывода на ЖКИ, принтер
Температура T	До 5 знаков, включая минус для отрицательных температур; после запятой (точки) – 1 знак.
Давление P , объемный расход Q , перепад давления dP	До 6 знаков, максимальное число знаков целой части выводимого параметра не более числа знаков целой части верхнего предела измерения соответствующего преобразователя.
Массовый расход G , приведенный объемный расход Qc , мощность N	Если число знаков целой части вычисленных G , N от 1 до 5, то формат вывода – 5 десятичных знаков. Если число знаков целой части – 6, то формат вывода – целое число с 6 десятичными знаками.
Масса M , объем Vp , Vc , энергия W	Формат вывода на ЖКИ до восьми знаков: при значении интегралов от 0 до 10^5 значение представляется с точностью до 0,001; от 10^5 до 10^6 – до 0,01; от 10^6 до 10^7 – до 0,1; от 10^7 до 10^8 – до 1. Формат вывода на принтер – до 7 знаков.

Ввод параметров в ВТД-Г производится в системе единиц физических величин СИ.

Вывод – аналогично за исключением тепловой мощности N и энергии W , для которых возможен вывод в практической системе единиц физических величин.

1.3.4.4. Диагностика, идентификация и устранение пультовых нарушений при работе с клавиатурой ВТД-Г

Сообщение о некорректных действиях оператора выводится в поле единиц измерения ЖКИ в виде надписи: "Непр".

Состав идентификаторов некорректных действий оператора приведен в табл. Е.5.

Для устранения нарушений оператор должен проанализировать свои действия, очистить необходимое поле ЖКИ и выполнить операцию ввода/вывода повторно.

Таблица Е.5

Идентификация пультового нарушения		Устранение пультового нарушения
Индикация на ЖКИ в поле единиц измерения	Варианты нарушений	
"Непр"	Неправильный набор кода параметра	При необходимости повторить ввод корректного кода параметра
	Ввод значения параметра вне допустимого диапазона изменения	При необходимости выполнить ввод при корректном значении параметра
	Ввод (коррекция) значений параметров после пуска	При необходимости получить разрешение на останов и выполнить ввод (коррекцию) значений параметров
	Некорректный состав параметров при пуске	Проверить правильность ввода параметров конфигурации узлов учета

1.4. Ввод / вывод данных вычислителя с помощью локальных и удаленных каналов связи.

1.4.1. Локальное подключение вычислителя к ПК через кабель, соединяющий последовательные порты вычислителя и ПК. Максимальная длина линии 100 м – при скорости обмена данными 2400 бод, и 30 м – при скорости обмена данными 9600 бод.

При использовании ПК без COM-порта необходимо использовать преобразователь интерфейсов USB / RS-232, например, Moxa UPort 1110.

1.4.2. Локальное подключение до 32 вычислителей по двухпроводной линии «витая пара» с использованием преобразователей RS-232/RS-485. Максимальная длина линии 1200 м.

1.4.3. Удаленное подключение вычислителя к ПК через модемное соединение (факс-модемы, GSM-модемы, GPRS-модемы, радиомодемы).

1.4.4. Подключение вычислителя через Ethernet или Internet (при использовании преобразователя Ethernet/RS-232, например, Moxa NPort 5110 или Tibbo DS202).

1.4.5. Для запроса данных со стороны ПК следует использовать программу *DinfoConnect*, для запроса данных с использованием клавиатуры вычислителя – программу *FormManager*, а для настройки параметров конфигурации вычислителя – программу *DinfoConfig*.

2. Состав команд «Пуск счета», «Останов счета», «Сброс архивов и тотальных значений»

Команды «Пуск счета», «Останов счета» (код параметров 008, 009) обеспечивают начало и прекращение интегрирования массы (объема), тепловой энергии, а также вычисления средних температур и давлений по заданному узлу учета. Для пуска на счет в режиме эксплуатации пользователь должен обеспечить правильный ввод данных узла учета.

При попытке пуска на счет в случае отсутствия ввода в вычислитель параметров, обязательных для пуска, на ЖКИ выводится сообщение, содержащее код параметра, который не был введен (или первого из списка таких параметров). Далее, после корректного ввода этого параметра, пользователь может выполнить повторный пуск на счет.

Список параметров, без ввода которых невозможен пуск k-го узла учета на счет:

001, 002, 003, j00, j18, j24, k00

(где j – номера трубопроводов, входящих в k-й узел учета)

Обязательны для ввода следующие параметры:

j02 ÷ j07: при включении в состав j-го трубопровода соответствующих преобразователей объемного расхода (перепада давления);

j08: при использовании преобразователя объемного расхода с частотным или импульсным выходным сигналом;

j11 ÷ j16: при использовании преобразователя перепада давления;

j17: при использовании преобразователя давления;

j20, j21: при учете насыщенного пара;

j22, j23: при использовании термопреобразователя с токовым выходным сигналом;

j59, j61, j63, j65: при учете природного газа;

k01: при учете природного или технического газа.

При коммерческом учете обязателен ввод признака штатного режима работы ("0") в параметре 003.

При каждом пуске ВТД-Г фиксирует в памяти дату и время момента пуска, которые блокированы для коррекции пользователем. Повторный пуск возможен только после выполнения команды «Останов счета» (т.о. обеспечивается программная защита от несанкционированной коррекции данных настройки). После пуска на счет необходимо (при наличии принтера или ПК) распечатать форму отчета №0 (в соответствии с табл. Д.11), в которой зафиксированы все введенные параметры узла учета, дата, время пуска и распечатки. Эта форма подписывается поставщиком и потребителем энергии и прилагается к акту пуска.

В штатном режиме работы после выполнения команды «Пуск счета» коррекция параметров конфигурации, за исключением отмеченных в табл. Д.16, запрещена (ввод параметров конфигурации узла учета возможен только после останова счета по соответствующему узлу учета).

В режиме эксплуатации останов и последующий пуск разрешается с согласия энергоснабжающей организации. Дата и время последнего останова также фиксируется в памяти ВТД-Г. Фиксирование дат, времени пуска и останова счета является программно-логическим способом защиты от несанкционированной коррекции данных вычислителя в режиме счета.

Аппаратная защита от несанкционированной коррекции данных, как дополнительная защита, обеспечивается соединением контактов 31 и 32 ответной части разъема ХРЗ (см. приложение Г) и пломбированием разъема ХРЗ. В этом случае коррекция данных возможна только после снятия разъема ХРЗ и останова счета.

Несанкционированный останов, а затем перезапуск ВТД-Г является основанием для расчета за весь период от предыдущего отчетного момента на договорных условиях. Повторный пуск с санкции поставщика обеспечивает продолжение интегрирования с начальными условиями, зафиксированными на момент останова.

Пуск счета по узлу учета автоматически обеспечивает пуск по каналам учета (трубопроводам), входящим в состав этого узла учета.

Возможен отдельный и общий пуск, останов, сброс по различным узлам учета (т.е. автономный режим работы по каждому узлу учета).

Перевод часов и даты ВТД-Г с переходом через час (сутки) приведет к сдвигу информации о часовых (суточных) архивных данных, поэтому до изменения даты и времени целесообразно вывести требуемые данные на принтер или в ПК.

Команда «Сброс архивов и тотальных значений» (код параметра 010) обеспечивает обнуление архивных и тотальных значений. Выполнение сброса по соответствующему узлу учета возможно только после останова счета по этому узлу учета. Сброс архива параметров общесистемного канала осуществляется командой сброса по каналу "0" и возможен только после останова всех узлов учета.

После пробной эксплуатации, в том числе обучения оператора, перед пуском СТД-Г в коммерческую эксплуатацию целесообразно очистить память ВТД-Г от данных, накопленных в процессе обучения. Для этого следует остановить счет по всем узлам учета, отключить сетевое напряжение и затем при нажатой клавише «СБРОС» включить напряжение сети (клавишу «СБРОС» можно отпустить после того, как раздастся звуковой сигнал).

На время выполнения полной очистки памяти нельзя выключать сетевое питание ВТД-Г до момента появления символа ' К ' в левом верхнем углу ЖКИ. Аналогичные требования необходимо выполнить при вводе контрольных примеров для поверки ВТД-Г (т.е. при включении в сеть с нажатой клавишей «ВВОД» или «ВЫВОД»).

После этого ввести все параметры настройки (в соответствии с требованиями табл. табл. Д.2 – Д.15), проверить показания по каналам измерения, опломбировать, при необходимости, разъемы, выполнить пуск счета и вывести на принтер распечатку формы отчета №0 (см. табл. Д.11) для узлов учета, по которым был произведен пуск счета.

Примечание: Назначение признаков отсутствующих преобразователей, трубопроводов, узлов учета нецелесообразно, так как это приведет к диагностике несуществующих НС и регистрации данных по назначенным каналам измерения с отсутствующими преобразователями. Для отсутствующего j-го трубопровода необходимо назначить j00=0000000, а для отсутствующего на назначенном трубопроводе преобразователя соответствующий признак в параметре j00 должен быть назначен "0".

При включении ВТД-Г в сеть с нажатой клавишей «СБРОС» все параметры настройки вычислителя принимают нулевые значения (за исключением следующих параметров: 003 = 0100; 006 = 1300000; 020 = 5; 023 = 0,1).

После выполнения команды очистки памяти путем включения ВТД-Г с нажатой клавишей «СБРОС» пользователю необходимо ввести настроечные данные по реальным значениям параметров узла(ов) учета.

В табл. Е.6 приведен учебный пример ввода данных для двух узлов учета (этот пример вводится в вычислитель при включении его в сеть с нажатой клавишей «К»):

- узел учета №1 – учет насыщенного пара;
- узел учета №2 – учет природного газа.

Таблица Е.6

Ввод учебного примера при включении в сеть с нажатой клавишей «К»

Код	Значение	Комментарий
003	0100	Штатный режим эксплуатации, измерение энергии в Гкал
006	1300000	Внешнее устройство – принтер, скорость передачи 9600 бод
020	5	Договорная температура холодной воды, °С
023	0,1	Договорное барометрическое давление, МПа
100	2133017	По трубопроводу №1 назначены: насыщенный пар, СУ с угловым способом отбора, 1-й и 2-й преобразователи перепада давления 4-20 мА, преобразователь давления 0-5 мА, преобразователь температуры 100 П
102	100	Верхний предел измерения 1-го преобразователя перепада, кПа
103	10	Верхний предел измерения 2-го преобразователя перепада, кПа
105	1	Нижний предел измерения преобразователя перепада, кПа
106	0,1	Значение отсечки "самохода счета", кПа
107	50	Договорный перепад давления, кПа
111	412	Внутренний диаметр трубопровода при 20 °С, мм
112	0,0000119	Коэффициент температурного расширения материала трубопровода
113	0,03	Эквивалентная шероховатость материала трубопровода, мм
114	182,3	Диаметр отверстия диафрагмы при 20 °С, мм
115	0,0000165	Коэффициент температурного расширения материала диафрагмы
116	1	Коэффициент притупления кромки диафрагмы
117	1	Верхний предел измерения преобразователя давления, МПа
118	0,4	Договорное абсолютное давление, МПа
120	0,03	Уставка по давлению на зону линии насыщения, МПа
121	1	Договорная степень сухости насыщенного пара
124	150	Договорная температура, °С
200	5440015	По трубопроводу №2 назначены: природный газ, преобразователь объемного расхода с частотным выходным сигналом, преобразователь давления 0-5 мА, преобразователь температуры 100 М
202	1000	Верхний предел измерения расхода, м ³ / ч
205	20	Нижний предел измерения расхода, м ³ / ч
206	10	Отсечка "самохода счета", м ³ / ч
207	500	Договорной расход, м ³ / ч
208	100	Масштабирующий коэффициент расходомера, м ³ / ч / Гц
217	1,6	Верхний предел измерения преобразователя давления, МПа
218	1	Договорное абсолютное давление, МПа
224	20	Договорная температура, °С
259	0,07	Удельная теплота сгорания, ГДж / м ³
261	0,7228	Плотность газа в стандартных условиях, кг / м ³
263	0,02	Концентрация азота
265	0,01	Концентрация углекислого газа
П100	110	Назначен узел учета №1 (тип узла учета "1"), в составе с подающим трубопроводом №1
П200	701	Назначен узел учета №2 (тип узла учета "7"), в составе с подающим трубопроводом №2
П201	1000	Единицы измерения объема газа – тыс. м ³

Приложение Ж Нештатные ситуации

Нештатная ситуация (НС), возникшая в процессе эксплуатации, обнаруживается системой автодиагностики ВТД-Г.

При сохранении работоспособности ВТД-Г регистрирует текущие НС, накапливает помесичный и посуточный архивы времени работы при каждой НС по каналу учета, а также помесичный, посуточный и почасовой архивы кодов НС, обнаруженных в течение архивного интервала.

Наличие хотя бы одной НС по каналу учета в текущий момент времени отображается также символом '!' в правом нижнем углу ЖКИ.

Спецификация вывода на ЖКИ текущих и архивных НС приведена в приложении Д.

Формы отчета по длительности НС за отчетный период и по признакам НС на часе приведены в приложении Е (формы №6, №8 соответственно).

Перечень НС аппаратной части ВТД-Г приведен в табл. Ж.1.

Перечень НС j-го трубопровода приведен в табл. Ж.2.

Для трубопроводов, на которых назначен признак выходного сигнала расходомера «7» в параметре j00, НС №1, 2, 3 не диагностируются.

Таблица Ж.1

Перечень неисправностей аппаратной части

Наименование неисправности	Сообщение на ЖКИ
НС в постоянном запоминающем устройстве	Не сход. КС ПЗУ
НС в оперативном запоминающем устройстве	Нет сохр. в ОЗУ
НС в системных часах	Нет сохр. в часах
НС в обработке импульсных каналов	Нет имп. каналов
НС при выводе отчетов на принтер	Принтер не готов
НС с интерфейсом	Ошибка приема/передачи
НС с модемом	Нет модема

Таблица Ж.2

Перечень НС j-го трубопровода (j = 1, 2, 3)

Код НС	Условие появления НС	Значение для вычислений
1	Показание расхода Q больше верхнего предела измерения расходомера Q_B : $Q > Q_B$ (аналогично для преобразователя перепада давления)	$Q^* = Q_D$
2	Показание расхода Q меньше нижнего предела измерения расходомера Q_H , но не меньше отсечки "самохода счета" Q_C : $Q_C \leq Q < Q_H$ (аналогично для преобразователя перепада давления)	$Q^* = Q_H$
3	Показание расхода Q меньше отсечки "самохода счета" Q_C , но не меньше -10% от верхнего предела измерения Q_B : $-0,1 Q_B \leq Q < Q_C$ (аналогично для преобразователя перепада давления)	$Q^* = 0$
4	Показание давления выше верхнего предела измерения преобразователя: $P > P_B$	$P^* = P_D$
5	Выход абсолютного давления за допустимый диапазон изменения: $0,1 \div 2,0$ МПа – для воды $0,1 \div 5,0$ МПа – для насыщенного пара $0,1 \div 30,0$ МПа – для перегретого пара $0,1 \div 0,60$ МПа – для аммиака $0,1 \div 12,0$ МПа – для природного газа $0,1 \div 20,0$ МПа – для воздуха $0,1 \div 10,0$ МПа – для кислорода, азота, аргона	$P^* = P_D$
6	Нарушено допустимое соотношение ΔP и P: $\Delta P / P > 0,25$	
7	Выход температуры за допустимый диапазон изменения: $0 \div 150$ °C – для воды, конденсата $100 \div 300$ °C – для насыщенного пара $100 \div 600$ °C – для перегретого пара $10 \div 150$ °C – для аммиака $-23 \div 57$ °C – для природного газа $-73 \div 127$ °C – для воздуха $-73 \div 150$ °C – для кислорода, азота, аргона	$T^* = T_D$
8	Выход числа Рейнольдса за допустимый диапазон измерения	
9	Фазовое состояние теплоносителя не соответствует признаку, введенному по каналу j	
10	Канал измерения перепада давления dP1 (объемного расхода Q) неисправен: $dP1(Q) < -0,1 dP_{B1}(Q_B)$	$dP^* = dP_D$ ($Q^* = Q_D$)
11	Канал измерения перепада давления dP2 неисправен: $dP2 < -0,1 dP_{B2}$	Переход на диапазон dP1
12	Канал измерения перепада давления dP3 неисправен: $dP3 < -0,1 dP_{B3}$	Переход на диапазон dP2
13	Канал измерения давления P неисправен: $P < -0,1 \cdot P_B$	$P^* = P_D$
14	Канал измерения температуры T неисправен: $T < T_H - 0,1 \cdot (T_B - T_H)$ (при токовом выходном сигнале термопреобразователя)	$T^* = T_D$
15	Точность вычислений для газа недостаточна	$Q_C = 0$